Synthèse de analyses de l'eau à la cité scolaire de Digoin depuis le 6 juin 2025

Points de surveillance ARS	Vendredi 6 juin 2025						Vendredi 11 juillet 2025					
	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons			2,21	1,16	<1,00	<1,00	178	24,3	101	2,51	44,2	1,92
Dortoir 1			9,31	7,51	4,52	4,87						
Dortoir 2			12,5	4,83	11,6	2,19						
Dortoir 3			33,9	20,3	8,44	5,32	435	429	84,3	9,97	28,2	3,49
Dortoir 4			11,8	3,34	37,4	1,92	1660	666	24,1	12,1	11	3,74
Dortoir 5			21,4	8,78	5,28	2,57	2010	1740	38	14,8	59,3	9,46
Administration												
Gymnase lycée	2140	2310	5,97	5,23	6,4	3,86						
Self général			8,37	<1,00	3,64	<1,00	113	4,71	3,64	<1	3,66	1,67
Self légumerie			2,22	<1,00	1,57	<1,00	3030	2700	6,27	<1	15,9	3,95
Self marmite			<1,00	<1,00	1,09	<1,00	2610	3480	1,44	1,68	3,85	8,1
Self cuve												
Self préparation			1,78	<1,00	2,2	1,1	1970	1550	1,7	<1	7,54	3,49
Self réfectoire			<1,00	<1,00	1,44	1,2	397	1230	14,6	<1	5,31	2,54
Self carafes												
Appartement K0												
Appartement K1												
Appartement K2												

Points de surveillance ARS	Vendredi 25 juillet 2025						Vendredi 8 août 2025					
	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	116	391	20,9	18,3	102	7,93		11,4/12,3		0,54/0,52		0,61/0,70
Dortoir 1	1160	1830	20,1	23,4	6,39	5,98		37,7/40,7		0,69/0,67		0,55/0,65
Dortoir 2	779	1020	52,1	10,4	11,9	5,19		41,4/41,3		0,82/0,81		0,6/0,56
Dortoir 3	1630	554		13		4,48		15,0/15,4		0,50/0,56		0,71/0,93
Dortoir 4	1010	589	38,8	11	17,9	3,36		14,8/19,8		0,57/1,88		0,62/1,70
Dortoir 5	1160	1640	7,33	21	26,1	19,2		26,1/24,3		1,23/3,31		1,37/1,21
Administration												
Gymnase lycée	633	236	12,2	60,2	4,75	71,4		21,7/18,0		0,69/0,69		0,68/0,73
Self général							133	9,45	6,41	0,77	13,4	6,65
Self légumerie	464	21,1	27,7	0,46	51,1	1,09		140/143		0,24/0,24		0,55/0,68
Self marmite	1940	1890	5,05	<0,1	5,48	0,16	1440	249	2,23	0,22	6,1	0,53
Self cuve												
Self préparation	1910	112	1,34	67,2	13,5	45,8		116/121		0,28/0,26		1,56/0,56
Self réfectoire	963	1220	4,53	0,94	5,07	2,22	1720	1730	0,59	0,27	5,77	3,94
Self carafes												
Appartement K0												
Appartement K1												
Appartement K2							484	633	0,37	0,49	0,66	0,71

Points de surveillance ARS	Lundi 25 août et jeudi 28 août 2025 (pour un point de mesure)						Vendredi 5 septembre 2025					
	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons		10		<2		<5	34,4	10,2	1,91	0,55	2,5	1,81
Dortoir 1		74		<2		<5	1880	145	57,9	3,41	12,3	1,49
Dortoir 2		77		<2		<5	1770	50,5	45,8	2,31	11,4	1,85
Dortoir 3		15		<2		<5	114	24,6	9,14	1,42	91,2	1,72
Dortoir 4		14		<2		<5	108	56,4	22,8	1,9	60,9	2,01
Dortoir 5		18		<2		<5	311	34,5	17,8	1,67	100	1,91
Administration		107		<2		<5	540	296	1,4	0,61	1,96	1,69
Gymnase lycée		20		<2		<5	69,6	31,9	11,5	1,42	29,5	2,12
Self général		<10		<2		<5						
Self légumerie		143		<2		<5	60,5	57,2	1,5	0,48	1,17	0,54
Self marmite	1320	200	<2	<2	<5	<5	37,3	26,5	1,48	0,36	2,37	0,44
Self cuve		221		<2		<5						
Self préparation		127		<2		<5						
Self réfectoire		183		<2		<5	70,9	114	3,83	0,82	1,88	1
Self carafes	122	208	11	5	<5	<5	50,7	95	2,83	1,81	1,63	1,31
Appartement K1	384	485	<2	<2	<5	<5						
Appartement K0	104	47	<2	<2	<5	<5	755	43,8	0,8	0,24	2,29	1,65
Appartement K2												
Chambre BTS												

Points de surveillance ARS	Lundi 15 septembre 2025						Vendredi 26 septembre 2025					
	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	94,2	11,2	8,06	0,87	2,75	0,65	17,6	7,52	0,85	0,42	1,44	1,75
Dortoir 1	1520	210	51,9	3,78	10,3	1,57	721	128	20,5	3,77	5,02	<1
Dortoir 2	1000	158	51,1	3,23	17,4	2,11	751	37,1	19,5	1,87	3,57	0,48
Dortoir 3	247	174	28,9	3,12	203	2,19	101	18,9	7,37	0,91	31,6	0,67
Dortoir 4	136	171	25,3	2,81	211	2,24	127	10,3	16,2	0,65	105	1,23
Dortoir 5	226	221	28,3	4,14	167	2,48	128	15,1	16,8	1,33	162	<1
Administration	2700	2000	1,98	1,65	9,78	1,47	454	297	0,81	0,45	0,67	0,48
Gymnase lycée	68,7	25,3	7,52	1,32	4,16	0,73	100	14	11,2	0,69	7,72	0,49
Self général	27,6	2,18	2,55	<0,10	1,31	0,56	15	1,35	2	<0,10	<1	0,45
Self légumerie	34,2	28,9	0,4	0,26	0,56	0,6	54,5	24,6	0,71	0,29	0,52	0,48
Self marmite	44,8	25,6	0,69	0,28	0,59	0,59	30,6	24,4	0,37	0,28	0,51	0,45
Self cuve												
Self préparation												
Self réfectoire	51,2	29,9	3,11	0,49	1,09	0,64	105	38,9	9,04	0,5	4,04	0,48
Self carafes	46,3	29,6	27,9	1,24	31,5	0,89	39,3	25,7	25,8	0,81	90,8	1,04
Appartement K1	451	230	0,76	0,22	0,92	0,62						
Appartement K0	497	35,3	0,57	0,27	0,84	0,62	604	36,8	0,68	0,22	0,93	0,54
Appartement K2												
Chambre BTS	320	103	1,13	0,75	4,86	5,16						

	Points de surveillance ARS	Lundi 6 octobre 2025						Vendredi 17 octobre 2025					
		Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	19	<10	<2	<2	<5	<5	22	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire												
Bât. A	Dortoir 1	716	108	15	2	<5	<5	650	41	18	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2	501	63	11	<2	<5	<5	810	26	14	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS												
Bât. B	Dortoir 3												
Bât. B	Dortoir 4												
Bât. B	Dortoir 5												
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier												
Bât. Q	Gymnase lycée	101	21	5	<2	<5	<5	175	22	3	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale	<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Légumerie	37	30	<2	<2	<5	<5	54	22	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	39	27	2	<2	<5	<5	56	18	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson												
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid												
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	102	44	11	<2	<5	<5	48	23	3	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes												
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon												
Bât. P	Débarassage plateau												
Bât. K	appartement E.D												
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14												
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	81	38	<2	<2	<5	<5	78	25	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	331	259	<2	<2	<5	<5	253	183	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint												
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	791	634	<2	<2	<5	<5	1 180	860	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier												
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier												
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo												
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo												
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier												
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier												
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier												
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège												
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu												

	Points de surveillance ARS	Vendredi 7 novembre 2025						Jeudi 20 novembre 2025					
		Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	14	<10	<2	<2	<5	<5	23	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire												
Bât. A	Dortoir 1	174	35	5	<2	<5	<5	102	23	4	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2	187	29	4	<2	<5	<5	86	22	3	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS							189	70	2	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 3	219	13	11	<2	<5	<5	295	14	8	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 4	98	15	6	<2	<5	<5	560	11	8	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 5	430	73	8	2	<5	<5	190	27	6	<2	<5	<5
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	1 200	104	<2	<2	<5	<5	2 050	108	<2	<2	<5	<5
Bât. Q	Gymnase lycée	123	19	3	<2	<5	<5	93	30	3	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale												
Bât. P	Self Légumerie	81	62	<2	<2	<5	<5	24	20	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	68	29	<2	<2	<5	<5	20	22	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson												
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid												
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	46	38	<2	<2	<5	<5	32	21	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes												
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon												
Bât. P	Débarassage plateau												
Bât. K	appartement E.D												
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14												
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	315	36	<2	<2	<5	<5	63	28	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	267	222	<2	<2	<5	<5	202	103	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	339	185	<2	<2	<5	<5	308	252	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	325	240	<2	<2	<5	<5	1 190	450	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	4 660	930	<2	<2	<5	<5	3 490	1 420	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	143	41	<2	<2	<5	<5	560	64	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	73	33	<2	<2	<5	<5	80	40	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	319	139	<2	<2	<5	<5	316	165	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	357	18	4	<2	<5	<5	57	19	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	962	83	<2	<2	<5	<5	1 740	89	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	188	34	6	<2	<5	<5	154	30	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	190	33	<2	<2	<5	<5	125	44	<2	<2	<5	<5

	Points de surveillance ARS	Lundi 8 décembre 2025						Lundi 15 décembre 2025						Mercredi 7 janvier 2026					
		Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	11	<10	<2	<2	<5	<5							16	10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																		
Bât. A	Dortoir 1	186	42	9	2	<5	7	197	34	8	<2	<5	<5	81	19	4	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2	215	36	10	2	<5	6	260	25	10	<2	<5	<5	80	17	4	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS																		
Bât. B	Dortoir 3	820	77	26	2	9	<5	720	237	9	3	5	<5	92	20	3	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 4	300	66	9	<2	<5	<5	1 600	290	25	3	20	<5	90	17	3	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	1 410	1 390	12	14	25	18	1 680	1 580	11	11	9	9	601	53	6	<2	7	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur													176		5		<5	
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	2 500	154	<2	<2	<5	<5							3 110	97	<2	<2	<5	<5
Bât. Q	Gymnase lycée	223	37	4	<2	<5	<5							189	28	5	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																		
Bât. P	Self Légumerie	17	23	<2	<2	<5	<5							62	30	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	27	21	<2	<2	<5	<5							57	25	2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																		
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																		
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	37	26	<2	<2	<5	<5							45	28	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																		
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon																		
Bât. P	Débarassage plateau																		
Bât. K	appartement E.D																		
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																		
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	43	26	<2	<2	<5	<5							90	24	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	137	400	<2	<2	<5	<5							192	121	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	510	175	<2	<2	<5	<5							379	265	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	870	340	<2	<2	<5	<5							600	423	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	1 630	890	<2	<2	<5	<5							3 070	1 080	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5							<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	77	73	<2	<2	<5	<5							312	75	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	204	126	<2	<2	<5	<5							50	41	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	2 130	253	<2	<2	<5	<5							2 310	257	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	175	25	2	<2	<5	<5							129	15	2	<2	<5	<5
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	2 140	92	<2	<2	6	<5							2 880	83	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	175	26	<2	<2	<5	<5							154	25	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	690	105	<2	<2	<5	<5							310	51	<2	<2	<5	<5

		lundi 23 février 2026					
		Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire	24	12	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo	127	19	8	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo	135	19	8	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS						
Bât. B	Dortoir 3 - évier tisanerie	38	18	<2	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 4 - évier tisanerie	91	25	3	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	669	31	18	<2	6	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur						
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	2 040	119	<2	<2	<5	<5
Bât. Q	Gymnase lycée	45	19	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale						
Bât. P	Self Légumerie	66	40	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	60	33	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson						
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid						
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	55	22	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes						
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon						
Bât. P	Débarassage plateau						
Bât. K	appartement E.D						
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14						
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	51	25	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	185	83	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	828	327	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	711	50	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	2 920	1 430	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	161	113	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	167	61	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	3 350	364	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	103	22	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	294	68	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	100	33	<2	<2	29	<5
Bât. C	Infirmerie - lavabo infirmière lycée	83	14	4	<2	9	<5
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	720	83	<2	<2	<5	<5

Seuils de qualité pour les métaux dans l'eau destinée à la consommation humaine
- Plomb : **10 µg/L**
- Cuivre : **2 000 µg/L (avec un seuil de qualité à 1 000 µg/L)**
- Nickel : **20 µg/L**

Les notions de 1er et 2e jet : La notion de 1er jet et de 2e jet est un processus réglementaire applicable à l'analyse des eaux (directive européenne 98/83/CE et décret n° 2022-1720 du 1er janvier 2023). Le 1er jet correspond à un prélèvement effectué dès l'ouverture du robinet, sans laisser couler l'eau. Il renseigne sur la qualité de l'eau stagnante dans les tuyauteries et sur l'état du réseau intérieur. Il est utilisé notamment pour rechercher la présence de métaux lourds. Le 2e jet correspond à un prélèvement réalisé après avoir laissé couler l'eau pendant un certain temps. Il renseigne sur la qualité de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation.