

Points de surveillance ARS	Lundi 8 décembre 2025						Lundi 15 décembre 2025						Mercredi 7 janvier 2026					
	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L
B&I.F Toilettes collège garçons	11	<10	<2	<2	<5	<5							16	10	<2	<2	<5	<5
B&I.A Pied de colonne d'oratoire vide sanitaire																		
B&I.A Dortoir 1	186	42	9	2	<5	7	197	34	8	<2	<5	<5	81	19	4	<2	<5	<5
B&I.A Dortoir 2	215	36	10	2	<5	6	260	25	10	<2	<5	<5	80	17	4	<2	<5	<5
B&I.A Chambre 3 BTS																		
B&I.B Dortoir 3	820	77	26	2	9	<5	720	237	9	3	5	<5	92	20	3	<2	<5	<5
B&I.B Dortoir 4	300	66	9	<2	<5	<5	1 600	290	25	3	20	<5	90	17	3	<2	<5	<5
B&I.B Dortoir 5 - évier isanerie - robinet purge automatique	1 410	1 390	12	14	25	18	1 680	1 580	11	11	9	9	601	53	6	<2	7	<5
B&I.B Dortoir 5 - évier isanerie - mélangeur													176	5	5			
B&I.B Vestiaires agents de ménage RDI - évier	2 500	154	<2	<2	<5	<5							3 110	97	<2	<2	<5	<5
B&I.Q Gymnase lycée	223	37	4	<2	<5	<5							189	28	3	<2	<5	<5
B&I.P Self Alimentation générale																		
B&I.P Self Légumière	17	23	<2	<2	<5	<5							62	30	<2	<2	<5	<5
B&I.P Self gachette Marmite zone cuisson	27	21	<2	<2	<5	<5							57	25	2	<2	<5	<5
B&I.P Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																		
B&I.P Self point d'eau préparation à froid																		
B&I.P Self fontaine eau reflectoire	37	26	<2	<2	<5	<5							45	28	<2	<2	<5	<5
B&I.P Self robinet remplissage carafes																		
B&I.P Alimentation générale rte de Macon																		
B&I.P Débarassage plateau																		
B&I.K appartement E.D																		
B&I.K Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																		
B&I.K Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	43	26	<2	<2	<5	<5							90	24	<2	<2	<5	<5
B&I.K Appartement M. Chapuis Entrée C RD-1bis	137	400	<2	<2	<5	<5							192	121	<2	<2	<5	<5
B&I.L Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	510	175	<2	<2	<5	<5							379	265	<2	<2	<5	<5
B&I.G Administration collège - évier sanitaires principal	870	340	<2	<2	<5	<5							600	423	<2	<2	<5	<5
B&I.H Dépôt labo Mme Bonnet - évier	1 630	890	<2	<2	<5	<5							3 070	1 080	<2	<2	<5	<5
B&I.O Salle des professeurs RDI - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5							<10	<10	<2	<2	<5	<5
B&I.O Sanitaires filles préau lycée - lavabo	77	73	<2	<2	<5	<5							312	75	<2	<2	<5	<5
B&I.M Sanitaires des 300 RDI - lavabo	204	126	<2	<2	<5	<5							50	41	<2	<2	<5	<5
B&I.M Préparation labo 500 R-2 - évier	2 130	253	<2	<2	<5	<5							2 310	257	<2	<2	<5	<5
B&I.E Atelier agents de maintenance - évier	175	25	2	<2	<5	<5							129	15	2	<2	<5	<5
B&I.E Salle des professeurs lycée - évier	2 140	92	<2	<2	6	<5							2 880	83	<2	<2	<5	<5
B&I.C Infirmerie - évier infirmière collège	175	26	<2	<2	<5	<5							154	25	<2	<2	<5	<5
B&I.C Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	690	105	<2	<2	<5	<5							310	51	<2	<2	<5	<5

Seuils de qualité pour les métaux dans l'eau destinée à la consommation humaine

• Plomb : 10 µg/L

• Cuivre : 2 000 µg/L (avec un seuil de qualité à 1 000 µg/L)

• Nickel : 20 µg/L

Les notions de 1er et 2e jet - La notion de 1er jet et de 2e jet est un processus réglementaire applicable à l'analyse des eaux (directive européenne 98/83/CE et décret n° 2022-1720 du 1er janvier 2023). Le 1er jet correspond à un prélèvement effectué de l'ouverture du robinet, sans laisser couler l'eau. Il renseigne sur la qualité de l'eau stagnante dans les tuyauteries et sur l'état du réseau intérieur. Il est utilisé notamment pour rechercher la présence de métaux lourds. Le 2e jet correspond à un prélèvement réalisé après avoir laissé couler l'eau pendant un certain temps. Il renseigne sur la qualité de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation.

Points de surveillance ARS	lundi 23 février 2026						mercredi 11 mars 2026					
	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L
B&I.F Toilettes collège garçons	<10	<10	<2	<2	<5	<5						
B&I.A Pied de colonne d'oratoire vide sanitaire	24	12	<2	<2	<5	<5						
B&I.A Dortoir 1 - lavabo	127	19	8	<2	<5	<5						
B&I.A Dortoir 2 - lavabo	135	19	8	<2	<5	<5						
B&I.A Chambre 3 BTS												
B&I.B Dortoir 3 - évier isanerie	38	18	<2	<2	<5	<5						
B&I.B Dortoir 4 - évier isanerie	91	25	3	<2	<5	<5						
B&I.B Dortoir 5 - évier isanerie - robinet purge automatique	669	31	18	<2	6	<5	141	34	5	<2	<5	<5
B&I.B Dortoir 5 - évier isanerie - mélangeur							319	8			<5	<5
B&I.B Vestiaires agents de ménage RDI - évier	2 040	119	<2	<2	<5	<5						
B&I.Q Gymnase lycée	45	19	<2	<2	<5	<5	109	27	2	<2	<5	<5
B&I.P Self Alimentation générale												
B&I.P Self Légumière	66	40	<2	<2	<5	<5	35	27	<2	<2	<5	<5
B&I.P Self gachette Marmite zone cuisson	60	33	<2	<2	<5	<5	39	34	<2	<2	<5	<5
B&I.P Self Marmite remplissage cuve zone cuisson												
B&I.P Self Point d'eau préparation à froid												
B&I.P Self fontaine eau reflectoire	55	22	<2	<2	<5	<5	22	22	<2	<2	<5	<5
B&I.P Self robinet remplissage carafes												
B&I.P Alimentation générale rte de Macon												
B&I.P Débarassage plateau												
B&I.K appartement E.D												
B&I.K Appartement M. Pupier Entrée B K2-14												
B&I.K Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	51	25	<2	<2	<5	<5	68	24	<2	<2	<5	<5
B&I.K Appartement M. Chapuis Entrée C RD-1bis	185	83	<2	<2	<5	<5	196	152	<2	<2	<5	<5
B&I.L Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	828	327	<2	<2	<5	<5						
B&I.G Administration collège - évier sanitaires principal	711	50	<2	<2	<5	<5						
B&I.H Dépôt labo Mme Bonnet - évier	2 920	1 430	<2	<2	<5	<5						
B&I.O Salle des professeurs RDI - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5						
B&I.O Sanitaires filles préau lycée - lavabo	161	113	<2	<2	<5	<5						
B&I.M Sanitaires des 300 RDI - lavabo	167	61	<2	<2	<5	<5						
B&I.M Préparation labo 500 R-2 - évier	3 350	364	<2	<2	<5	<5						
B&I.E Atelier agents de maintenance - évier	103	22	<2	<2	<5	<5						
B&I.E Salle des professeurs lycée - évier	294	68	<2	<2	<5	<5						
B&I.C Infirmerie - évier infirmière collège	100	33	<2	<2	29	<5						
B&I.C Infirmerie - lavabo infirmière lycée	83	14	4	<2	9	<5						
B&I.C Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	720	83	<2	<2	<5	<5						