Synthèse de analyses de l'eau à la cité scolaire de Digoin depuis le 6 juin 2025

Points de surveillance ARS	Vendredi 6 juin 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Vendredi 11 juillet 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons			2,21	1,16	<1,00	<1,00	178	24,3	101	2,51	44,2	1,92
Dortoir 1			9,31	7,51	4,52	4,87						
Dortoir 2			12,5	4,83	11,6	2,19						
Dortoir 3			33,9	20,3	8,44	5,32	435	429	84,3	9,97	28,2	3,49
Dortoir 4			11,8	3,34	37,4	1,92	1660	666	24,1	12,1	11	3,74
Dortoir 5			21,4	8,78	5,28	2,57	2010	1740	38	14,8	59,3	9,46
Administration												
Gymnase lycée	2140	2310	5,97	5,23	6,4	3,86						
Self général			8,37	<1,00	3,64	<1,00	113	4,71	3,64	<1	3,66	1,67
Self légumerie			2,22	<1,00	1,57	<1,00	3030	2700	6,27	<1	15,9	3,95
Self marmite			<1,00	<1,00	1,09	<1,00	2610	3480	1,44	1,68	3,85	8,1
Self cuve												
Self préparation			1,78	<1,00	2,2	1,1	1970	1550	1,7	<1	7,54	3,49
Self réfectoire			<1,00	<1,00	1,44	1,2	397	1230	14,6	<1	5,31	2,54
Self carafes												
Appartement K0												
Appartement K1												
Appartement K2												

Points de surveillance ARS	Vendredi 25 juillet 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Vendredi 8 août 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	116	391	20,9	18,3	102	7,93		11,4/12,3		0,54/0,52		0,61/0,70
Dortoir 1	1160	1830	20,1	23,4	6,39	5,98		37,7/40,7		0,69/0,67		0,55/0,65
Dortoir 2	779	1020	52,1	10,4	11,9	5,19		41,4/41,3		0,82/0,81		0,6/0,56
Dortoir 3	1630	554		13		4,48		15,0/15,4		0,50/0,56		0,71/0,93
Dortoir 4	1010	589	38,8	11	17,9	3,36		14,8/19,8		0,57/1,88		0,62/1,70
Dortoir 5	1160	1640	7,33	21	26,1	19,2		26,1/24,3		1,23/3,31		1,37/1,21
Administration												
Gymnase lycée	633	236	12,2	60,2	4,75	71,4		21,7/18,0		0,69/0,69		0,68/0,73
Self général							133	9,45	6,41	0,77	13,4	6,65
Self légumerie	464	21,1	27,7	0,46	51,1	1,09		140/143		0,24/0,24		0,55/0,68
Self marmite	1940	1890	5,05	<0,1	5,48	0,16	1440	249	2,23	0,22	6,1	0,53
Self cuve												
Self préparation	1910	112	1,34	67,2	13,5	45,8		116/121		0,28/0,26		1,56/0,56
Self réfectoire	963	1220	4,53	0,94	5,07	2,22	1720	1730	0,59	0,27	5,77	3,94
Self carafes												
Appartement K0												
Appartement K1												
Appartement K2							484	633	0,37	0,49	0,66	0,71

Points de surveillance ARS	Lundi 25 août et jeudi 28 août 2025 (pour un point de mesure) – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Vendredi 5 septembre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons		10		<2		<5	34,4	10,2	1,91	0,55	2,5	1,81
Dortoir 1		74		<2		<5	1880	145	57,9	3,41	12,3	1,49
Dortoir 2		77		<2		<5	1770	50,5	45,8	2,31	11,4	1,85
Dortoir 3		15		<2		<5	114	24,6	9,14	1,42	91,2	1,72
Dortoir 4		14		<2		<5	108	56,4	22,8	1,9	60,9	2,01
Dortoir 5		18		<2		<5	311	34,5	17,8	1,67	100	1,91
Administration		107		<2		<5	540	296	1,4	0,61	1,96	1,69
Gymnase lycée		20		<2		<5	69,6	31,9	11,5	1,42	29,5	2,12
Self général		<10		<2		<5						
Self légumerie		143		<2		<5	60,5	57,2	1,5	0,48	1,17	0,54
Self marmite	1320	200	<2	<2	<5	<5	37,3	26,5	1,48	0,36	2,37	0,44
Self cuve		221		<2		<5						
Self préparation		127		<2		<5						
Self réfectoire		183		<2		<5	70,9	114	3,83	0,82	1,88	1
Self carafes	122	208	11	5	<5	<5	50,7	95	2,83	1,81	1,63	1,31
Appartement K1	384	485	<2	<2	<5	<5						
Appartement K0	104	47	<2	<2	<5	<5	755	43,8	0,8	0,24	2,29	1,65
Appartement K2												
Chambre BTS												

Points de surveillance ARS	Lundi 15 septembre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Vendredi 26 septembre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	94,2	11,2	8,06	0,87	2,75	0,65	17,6	7,52	0,85	0,42	1,44	1,75
Dortoir 1	1520	210	51,9	3,78	10,3	1,57	721	128	20,5	3,77	5,02	<1
Dortoir 2	1000	158	51,1	3,23	17,4	2,11	751	37,1	19,5	1,87	3,57	0,48
Dortoir 3	247	174	28,9	3,12	203	2,19	101	18,9	7,37	0,91	31,6	0,67
Dortoir 4	136	171	25,3	2,81	211	2,24	127	10,3	16,2	0,65	105	1,23
Dortoir 5	226	221	28,3	4,14	167	2,48	128	15,1	16,8	1,33	162	<1
Administration	2700	2000	1,98	1,65	9,78	1,47	454	297	0,81	0,45	0,67	0,48
Gymnase lycée	68,7	25,3	7,52	1,32	4,16	0,73	100	14	11,2	0,69	7,72	0,49
Self général	27,6	2,18	2,55	<0,10	1,31	0,56	15	1,35	2	<0,10	<1	0,45
Self légumerie	34,2	28,9	0,4	0,26	0,56	0,6	54,5	24,6	0,71	0,29	0,52	0,48
Self marmite	44,8	25,6	0,69	0,28	0,59	0,59	30,6	24,4	0,37	0,28	0,51	0,45
Self cuve												
Self préparation												
Self réfectoire	51,2	29,9	3,11	0,49	1,09	0,64	105	38,9	9,04	0,5	4,04	0,48
Self carafes	46,3	29,6	27,9	1,24	31,5	0,89	39,3	25,7	25,8	0,81	90,8	1,04
Appartement K1	451	230	0,76	0,22	0,92	0,62						
Appartement K0	497	35,3	0,57	0,27	0,84	0,62	604	36,8	0,68	0,22	0,93	0,54
Appartement K2												
Chambre BTS	320	103	1,13	0,75	4,86	5,16						

Bât.	Points de surveillance ARS	Lundi 6 octobre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Vendredi 17 octobre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	19	<10	<2	<2	<5	<5	22	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire												
Bât. A	Dortoir 1	716	108	15	2	<5	<5	650	41	18	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2	501	63	11	<2	<5	<5	810	26	14	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS												
Bât. B	Dortoir 3												
Bât. B	Dortoir 4												
Bât. B	Dortoir 5												
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier												
Bât. Q	Gymnase lycée	101	21	5	<2	<5	<5	175	22	3	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale	<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Légumerie	37	30	<2	<2	<5	<5	54	22	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	39	27	2	<2	<5	<5	56	18	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson												
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid												
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	102	44	11	<2	<5	<5	48	23	3	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes												
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon												
Bât. P	Débarassage plateau												
Bât. K	appartement E.D												
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14												
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	81	38	<2	<2	<5	<5	78	25	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	331	259	<2	<2	<5	<5	253	183	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint												
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	791	634	<2	<2	<5	<5	1 180	860	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier												
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier												
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo												
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo												
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier												
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier												
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier												
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège												
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu												

Bât.	Points de surveillance ARS	Vendredi 7 novembre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Jeudi 20 novembre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	14	<10	<2	<2	<5	<5	23	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire												
Bât. A	Dortoir 1	174	35	5	<2	<5	<5	102	23	4	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2	187	29	4	<2	<5	<5	86	22	3	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS							189	70	2	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 3	219	13	11	<2	<5	<5	295	14	8	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 4	98	15	6	<2	<5	<5	560	11	8	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 5	430	73	8	2	<5	<5	190	27	6	<2	<5	<5
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	1 200	104	<2	<2	<5	<5	2 050	108	<2	<2	<5	<5
Bât. Q	Gymnase lycée	123	19	3	<2	<5	<5	93	30	3	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale												
Bât. P	Self Légumerie	81	62	<2	<2	<5	<5	24	20	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	68	29	<2	<2	<5	<5	20	22	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson												
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid												
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	46	38	<2	<2	<5	<5	32	21	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes												
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon												
Bât. P	Débarassage plateau												
Bât. K	appartement E.D												
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14												
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	315	36	<2	<2	<5	<5	63	28	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	267	222	<2	<2	<5	<5	202	103	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	339	185	<2	<2	<5	<5	308	252	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	325	240	<2	<2	<5	<5	1 190	450	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	4 660	930	<2	<2	<5	<5	3 490	1 420	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	143	41	<2	<2	<5	<5	560	64	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	73	33	<2	<2	<5	<5	80	40	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	319	139	<2	<2	<5	<5	316	165	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	357	18	4	<2	<5	<5	57	19	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	962	83	<2	<2	<5	<5	1 740	89	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	188	34	6	<2	<5	<5	154	30	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	190	33	<2	<2	<5	<5	125	44	<2	<2	<5	<5

Bât.	Points de surveillance ARS	Lundi 8 décembre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Lundi 15 décembre 2025 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	11	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire												
Bât. A	Dortoir 1	186	42	9	2	<5	7	197	34	8	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2	215	36	10	2	<5	6	260	25	10	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS												
Bât. B	Dortoir 3	820	77	26	2	9	<5	720	237	9	3	5	<5
Bât. B	Dortoir 4	300	66	9	<2	<5	<5	1 600	290	25	3	20	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	1 410	1 390	12	14	25	18	1 680	1 580	11	11	9	9
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur												
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	2 500	154	<2	<2	<5	<5						
Bât. Q	Gymnase lycée	223	37	4	<2	<5	<5						
Bât. P	Self Alimentation générale												
Bât. P	Self Légumerie	17	23	<2	<2	<5	<5						
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	27	21	<2	<2	<5	<5						
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson												
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid												
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	37	26	<2	<2	<5	<5						
Bât. P	Self robinet remplissage carafes												
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon												
Bât. P	Débarassage plateau												
Bât. K	appartement E.D												
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14												
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	43	26	<2	<2	<5	<5						
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	137	400	<2	<2	<5	<5						
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	510	175	<2	<2	<5	<5						
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	870	340	<2	<2	<5	<5						
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	1 630	890	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	77	73	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	204	126	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	2 130	253	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	175	25	2	<2	<5	<5						
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	2 140	92	<2	<2	6	<5						
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	175	26	<2	<2	<5	<5						
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	690	105	<2	<2	<5	<5						

Bât.	Points de surveillance ARS	Mercredi 7 janvier 2026 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Lundi 23 février 2026 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	16	10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire							24	12	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 1	81	19	4	<2	<5	<5	127	19	8	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2	80	17	4	<2	<5	<5	135	19	8	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS												
Bât. B	Dortoir 3	92	20	3	<2	<5	<5	38	18	<2	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 4	90	17	3	<2	<5	<5	91	25	3	<2	<5	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	601	53	6	<2	7	<5	669	31	18	<2	6	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur	176		5		<5							
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	3 110	97	<2	<2	<5	<5	2 040	119	<2	<2	<5	<5
Bât. Q	Gymnase lycée	189	28	5	<2	<5	<5	45	19	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale												
Bât. P	Self Légumerie	62	30	<2	<2	<5	<5	66	40	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	57	25	2	<2	<5	<5	60	33	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson												
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid												
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	45	28	<2	<2	<5	<5	55	22	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes												
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon												
Bât. P	Débarassage plateau												
Bât. K	appartement E.D												
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14												
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	90	24	<2	<2	<5	<5	51	25	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	192	121	<2	<2	<5	<5	185	83	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	379	265	<2	<2	<5	<5	828	327	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	600	423	<2	<2	<5	<5	711	50	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	3 070	1 080	<2	<2	<5	<5	2 920	1 430	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	312	75	<2	<2	<5	<5	161	113	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	50	41	<2	<2	<5	<5	167	61	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	2 310	257	<2	<2	<5	<5	3 350	364	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	129	15	2	<2	<5	<5	103	22	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	2 880	83	<2	<2	<5	<5	294	68	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	154	25	<2	<2	<5	<5	100	33	<2	<2	29	<5
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	310	51	<2	<2	<5	<5	83	14	4	<2	9	<5
								720	83	<2	<2	<5	<5

Bât.	Points de surveillance ARS	Mercredi 11 mars 2026 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Lundi 23 mars 2026 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Lundi 20 avril 2026 – Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons							<10	<10	<2	<2	<5	<5	15	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																		
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo							274	37	7	<2	<5	<5	398	45	8	<2	<5	<5
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo							385	30	8	<2	<5	<5	398	34	7	<2	<5	<5
Bât. A	Chambre 1 BTS																		
Bât. B	Dortoir 3 - évier tisanerie							306	77	8	<2	6	<5	116	68	3	<2	5	<5
Bât. B	Dortoir 4 - évier tisanerie							1 110	111	25	3	6	<5	117	76	3	2	6	<5
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	141	34	5	<2	<5	<5	562	406	10	7	<5	<5	4 660	137	16	4	77	6
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur	319		8		<5		976		22		12		161		5		5	
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier							1 210	143	<2	<2	<5	<5	944	188	<2	<2	<5	<5
Bât. Q	Gymnase lycée	109	27	2	<2	<5	<5	237	29	4	<2	<5	<5	340	27	6	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																		
Bât. P	Self Légumerie	35	27	<2	<2	<5	<5	25	24	<2	<2	<5	<5	31	22	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	39	34	<2	<2	<5	<5	60	35	<2	<2	<5	<5	29	19	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																		
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																		
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	22	22	<2	<2	<5	<5	67	20	<2	<2	<5	<5	28	20	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																		
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon																		
Bât. P	Débarassage plateau																		
Bât. K	appartement E.D																		
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																		
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	68	24	<2	<2	<5	<5	78	25	<2	<2	<5	<5	67	34	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	196	152	<2	<2	<5	<5	210	224	<2	<2	<5	<5	241	215	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint							586	382	<2	<2	<5	<5	784	404	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal							721	559	<2	<2	<5	<5	798	556	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier							3 670	963	<2	<2	<5	<5	5 020	1 660	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier							<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo							200	68	<2	<2	<5	<5	728	169	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo							50	47	<2	<2	<5	<5	68	37	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier							793	140	<2	<2	<5	<5	4 450	479	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier							197	23	2	<2	<5	<5	184	31	2	<2	<5	<5
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier							737	96	<2	<2	<5	<5	324	102	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège							130	33	2	<2	27	<5	177	93	<2	<2	14	<5
Bât. C	Infirmerie - lavabo infirmière lycée							190	18	<2	<2	<5	<5	553	23	3	<2	8	<5
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu							736	52	<2	<2	<5	<5	149	50	<2	<2	<5	<5

Seuils de qualité pour les métaux dans l'eau destinée à la consommation humaine

- Plomb : **10 µg/L**
- Cuivre : **2 000 µg/L (avec un seuil de qualité à 1 000 µg/L)**
- Nickel : **20 µg/L**

Les notions de 1er et 2e jet : La notion de 1er jet et de 2e jet est un processus réglementaire applicable à l'analyse des eaux (directive européenne 98/83/CE et décret n° 2022-1720 du 1er janvier 2023). Le 1er jet correspond à un prélèvement effectué dès l'ouverture du robinet, sans laisser couler l'eau. Il renseigne sur la qualité de l'eau stagnante dans les tuyauteries et sur l'état du réseau intérieur. Il est utilisé notamment pour rechercher la présence de métaux lourds. Le 2e jet correspond à un prélèvement réalisé après avoir laissé couler l'eau pendant un certain temps. Il renseigne sur la qualité de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation.