

Synthèse de analyses de l'eau à la cité scolaire de Digoin depuis le 6 juin 2025

[illegible]

		Lundi 8 décembre 2025						Lundi 15 décembre 2025						Mercredi 7 janvier 2026						Lundi 23 février 2026					
Points de surveillance ARS		Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	11	<10	<2	<2	<5	<5							16	10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																			24	12	<2	<2	<5	<5
	Dortoir 1	186	42	9	2	<5	7	197	34	8	<2	<5	<5	81	19	4	<2	<5	<5	127	19	8	<2	<5	<5
	Dortoir 2	215	36	10	2	<5	6	260	25	10	<2	<5	<5	80	17	4	<2	<5	<5	135	19	8	<2	<5	<5
Bât. B	Chambre 1 BTS																								
	Dortoir 3	820	77	26	2	9	<5	720	237	9	3	5	<5	92	20	3	<2	<5	<5	38	18	<2	<2	<5	<5
	Dortoir 4	300	66	9	<2	<5	<5	1 600	290	25	3	20	<5	90	17	3	<2	<5	<5	91	25	3	<2	<5	<5
	Dortoir 5 - évier tsanerie - robinet purge automatique	1 410	1 390	12	14	25	18	1 680	1 580	11	11	9	9	601	53	6	<2	7	<5	669	31	18	<2	6	<5
	Dortoir 5 - évier tsanerie - mélangeur													176		5									
Bât. Q	Vestiaires agents de ménage RDI - évier	2 500	154	<2	<2	<5	<5							3 110	97	<2	<2	<5	<5	2 040	119	<2	<2	<5	<5
	Gymnase lycée	223	37	4	<2	<5	<5							189	28	5	<2	<5	<5	45	19	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																								
	Self Liguamie	17	23	<2	<2	<5	<5							62	30	<2	<2	<5	<5	66	40	<2	<2	<5	<5
	Self gachette Marmite zone cuisson	27	21	<2	<2	<5	<5							57	25	2	<2	<5	<5	60	33	<2	<2	<5	<5
	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
	Self Point d'eau préparation à froid																								
	Self fontaine eau réfectoire	37	26	<2	<2	<5	<5							45	28	<2	<2	<5	<5	55	22	<2	<2	<5	<5
	Self robinet remplissage carafes																								
Bât. K	Alimentation générale rte de Macon																								
	Débarassage plateau																								
	Appartement E.D																								
	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14	43	26	<2	<2	<5	<5							90	24	<2	<2	<5	<5	51	25	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	137	400	<2	<2	<5	<5							192	121	<2	<2	<5	<5	185	83	<2	<2	<5	<5
	Appartement M. Chapuis Entrée C RD-18is	510	175	<2	<2	<5	<5							379	265	<2	<2	<5	<5	828	327	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	870	340	<2	<2	<5	<5							600	423	<2	<2	<5	<5	711	50	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	1 630	890	<2	<2	<5	<5							3 070	1 080	<2	<2	<5	<5	2 920	1 430	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDI - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5							<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	77	73	<2	<2	<5	<5							312	75	<2	<2	<5	<5	161	113	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDI - lavabo	204	126	<2	<2	<5	<5							50	41	<2	<2	<5	<5	167	61	<2	<2	<5	<5
	Préparation labo 500 R+2 - évier	2 130	253	<2	<2	<5	<5							2 310	257	<2	<2	<5	<5	3 350	364	<2	<2	<5	<5
	Atelier agents de maintenance - évier	175	25	2	<2	<5	<5							129	15	2	<2	<5	<5	103	22	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	2 140	92	<2	<2	6	<5							2 880	83	<2	<2	<5	<5	294	68	<2	<2	<5	<5
	Infirmierie - évier infirmière collège	175	26	<2	<2	<5	<5							154	25	<2	<2	<5	<5	100	33	<2	<2	29	<5
	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	690	105	<2	<2	<5	<5							310	51	<2	<2	<5	<5	83	14	4	<2	9	<5
Bât. C	Sanitaires 3er étage - lavabo milieu																			720	83	<2	<2	<5	<5
		Mercredi 11 mars 2026						Lundi 23 mars 2026						Lundi 20 avril 2026						Lundi 4 mai 2026					
		Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons							<10	<10	<2	<2	<5	<5	15	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																								
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo							274	37	7	<2	<5	<5	398	45	8	<2	<5	<5						
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo							385	30	8	<2	<5	<5	398	34	7	<2	<5	<5						
Bât. A	Chambre 1 BTS																								
Bât. B	Dortoir 3 - évier tsanerie							306	77	8	<2	6	<5	116	68	3	<2	5	<5						
Bât. B	Dortoir 4 - évier tsanerie							1 110	111	25	3	6	<5	117	76	3	2	6	<5						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tsanerie - robinet purge automatique	141	34	5	<2	<5	<5	562	406	10	7	<5	<5	4 660	137	16	4	77	6						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tsanerie - mélangeur	319		8		<5		976		22		12		161		5		5							
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDI - évier							1 210	143	<2	<2	<5	<5	944	188	<2	<2	<5	<5						
Bât. Q	Gymnase lycée	109	27	2	<2	<5	<5	237	29	4	<2	<5	<5	340	27	6	<2	<5	<5	111	24	2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																								
Bât. P	Self Liguamie	35	27	<2	<2	<5	<5	25	24	<2	<2	<5	<5	31	22	<2	<2	<5	<5	29	24	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	39	34	<2	<2	<5	<5	60	35	<2	<2	<5	<5	29	19	<2	<2	<5	<5	45	20	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																								
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	22	22	<2	<2	<5	<5	67	20	<2	<2	<5	<5	28	20	<2	<2	<5	<5	24	20	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																								
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon																								
Bât. P	Débarassage plateau																								
Bât. K	Appartement E.D																								
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14							78	25	<2	<2	<5	<5	67	34	<2	<2	<5	<5	116	3				

	Lundi 18 mai 2026						Lundi 1er juin 2026						lundi 15 juin 2026						lundi 29 juin 2026					
	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L
Bât. F Toilettes collège garçons	18	<10	<2	<2	<5	<5							27	11	<2	<2	<5	<5						
Bât. A Pied de colonne dortoir vide sanitaire																								
Bât. A Dortoir 1 - lavabo	156	29	6	<2	<5	<5																		
Bât. A Dortoir 2 - lavabo	101	25	4	<2	<5	<5							179	63	4	<2	8	9						
Bât. A Chambre 5 B75																								
Bât. B Dortoir 3 - évier sanitaire	81	43	4	<2	<5	<5							193	117	4	2	8	6						
Bât. B Dortoir 4 - évier sanitaire	53	41	3	<2	<5	<5							290	6	3	7	7							
Bât. B Dortoir 5 - évier sanitaire - robinet purge automatique	323	43	20	<2	882	10							430	184	8	4	8	7						
Bât. B Dortoir 5 - évier sanitaire - mélangeur	47		3		31								350		7		7							
Bât. B Vestiaires agents de ménage RDI - évier	1 010	135	<2	<2	<5	<5							2 770	236	<2	<2	6	<5						
Bât. C Gymnase lycée	31	19	<2	<2	<5	<5	49	29	<2	<2	<5	<5	90	33	3	<2	<5	<5	275	79	7	<2	<5	<5
Bât. P Self Alimentation générale	17	19	<2	<2	<5	<5	49	32	<2	<2	<5	<5	26	26	<2	<2	<5	<5	1 410	61	2	<2	<5	<5
Bât. P Self gachette Marmite zone cuisson	23	17	<2	<2	<5	<5	38	44	<2	<2	<5	<5	29	43	<2	<2	<5	<5	33	34	<2	<2	<5	<5
Bât. P Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
Bât. P Self Point d'eau préparation à froid																								
Bât. P Self fontaine eau réfectoire	18	18	<2	<2	<5	<5	29	41	<2	<2	<5	<5	47	28	<2	<2	<5	<5	118	50	<2	<2	<5	<5
Bât. P Self robinet remplissage carafes																								
Bât. P Alimentation générale rite de Maçon																								
Bât. P Débarasseur plateau																								
Bât. K Appartement E-D																								
Bât. K Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																								
Bât. K Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	135	29	<2	<2	<5	<5	86	38	<2	<2	<5	<5	77	32	<2	<2	<5	<5	97	47	<2	<2	<5	<5
Bât. K Appartement M. Chapuis Entrée C KD-10is	213	226	<2	<2	<5	<5	233	255	<2	<2	<5	<5	211	191	<2	<2	<5	<5	238	227	<2	<2	<5	<5
Bât. L Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	496	320	<2	<2	<5	<5							630	670	<2	<2	<5	>5						
Bât. G Administration collège - évier sanitaires principal	1 540	539	<2	<2	<5	<5							1 040	700	<2	<2	<5	<5						
Bât. H Dépôt labo Mme Bonnot - évier	1 830	1540	<2	<2	<5	<5							4 120	1 620	<2	<2	<5	<5						
Bât. O Salle des professeurs RDI - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5							<10	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. O Sanitaires filles préau lycée - lavabo	172	64	<2	<2	<5	<5							206	125	<2	<2	<5	<5						
Bât. M Sanitaires des 300 RDI - lavabo	89	38	<2	<2	<5	<5							95	68	<2	<2	<5	<5						
Bât. M Préparation labo 500 R+2 - évier	2 600	274	<2	<2	<5	<5							5 150	530	<2	<2	<5	<5						
Bât. E Atelier agents de maintenance - évier	58	28	<2	<2	6	8							82	25	<2	<2	<5	<5						
Bât. E Salle des professeurs lycée - évier	7 550	190	<2	<2	<5	<5							170	80	<2	<2	<5	<5						
Bât. C Infirmière - évier infirmière collège	147	41	<2	<2	<5	<5							760	42	<2	<2	6	<5						
Bât. C Infirmière - lavabo infirmière lycée	361	25	4	<2	<5	<5							203	28	<2	<2	<5	<5						
Bât. C Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	191	81	<2	<2	<5	<5							610	146	2	<2	<5	<5						

Seuils de qualité pour les métaux dans l'eau destinée à la
consommation humaine

• Plomb : 10 µg/L

• Cuivre : 2 000 µg/L (avec un seuil de qualité à 1 000 µg/L)

• Nickel : 20 µg/L

Les notions de 1er et 2e jet : La notion de 1er jet et de 2e jet est un processus réglementaire applicable à l'analyse des eaux (directive européenne 98/83/CE et décret n° 2022-1720 du 1er janvier 2023). Le 1er jet correspond à un prélèvement effectué dès l'ouverture du robinet, sans laisser couler l'eau. Il renseigne sur la qualité de l'eau stagnante dans les tuyauteries et sur l'état du réseau intérieur. Il est utilisé notamment pour rechercher la présence de métaux lourds. Le 2e jet correspond à un prélèvement réalisé après avoir laissé couler l'eau pendant un certain temps. Il renseigne sur la qualité de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation.