

Synthèse de analyses de l'eau à la cité scolaire de Digoin depuis le 6 juin 2025

		Vendredi 6 juin 2025						Vendredi 11 juillet 2025						Vendredi 25 juillet 2025						Vendredi 8 août 2025							
Points de surveillance ARS		Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L		
Toilettes collège garçons				2,21	1,16	<1,00	<1,00																				
Dortoir 1				9,31	7,51	4,52	4,87							116	391	20,9	18,3	102	7,93					11,4/12,3	0,54/0,52		0,61/0,70
Dortoir 2				12,5	4,83	11,6	2,19							1160	1830	20,1	23,4	6,39	5,98					37,7/40,7	0,69/0,67		0,55/0,65
Dortoir 3				33,9	20,3	8,44	5,32		435	429	84,3	9,97	28,2	3,49	1630	554	52,1	10,4	11,9	5,19				41,4/41,3	0,82/0,81		0,6/0,58
Dortoir 4				11,8	3,34	37,4	1,92		1660	666	24,1	12,1	11	3,74	1010	589	38,8	11	17,9	3,36				15,015/4	0,50/0,56		0,37/0,33
Dortoir 5				21,4	8,78	5,28	2,57		2010	1740	38	14,8	59,3	9,46	1160	1640	7,33	21	26,1	19,2				14,8/19,8	0,57/1,88		0,62/1,70
Administration																											
Gymnase lycée		2140	2310	5,97	5,23	6,4	3,86							633	236	12,2	60,2	4,75	71,4				21,7/18,0	0,69/0,69		0,68/0,73	
Self général				8,37	<1,00	3,64	<1,00	113	4,71	3,64	<1	3,66	1,67									133	9,45	6,41	0,77	13,4	6,65
Self algèbre				2,22	<1,00	1,57	<1,00	3030	2700	6,27	<1	15,9	3,95	464	21,1	27,7	0,46	51,1	1,09				140/143	0,24/0,24		0,55/0,6	
Self marbre				<1,00	<1,00	1,09	<1,00	2610	3480	1,44	1,68	3,85	8,1	1940	1890	5,05	<0,1	5,48	0,16	1440			249	2,23	0,22	6,1	0,53
Self cuve																											
Self préparation				1,78	<1,00	2,2	1,1	1970	1550	1,7	<1	7,54	3,49	1910	112	1,34	67,2	13,5	45,8				116/121	0,28/0,26		1,56/0,56	
Self reflectrice				<1,00	<1,00	1,44	1,2	397	1230	14,6	<1	5,31	2,54	963	1220	4,53	0,94	5,07	2,22				1720	1730	0,59	0,27	5,77
Self carafes																											
Appartement K0																											
Appartement K1																							484	633	0,37	0,49	0,66
Appartement K2																											0,71
		Lundi 25 août et jeudi 28 août 2025 (pour un point de mesure)						Vendredi 5 septembre 2025						Lundi 15 septembre 2025						Vendredi 26 septembre 2025							
Points de surveillance ARS		Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L		
Toilettes collège garçons			10	<2	<2	<5	<5	34,4	10,2	1,91	0,55	2,5	1,81	94,2	11,2	8,06	0,87	2,75	0,65	17,6	7,52	0,85	0,42	1,24	1,75		
Dortoir 1		74		<2		<5		1880	145	57,9	3,41	12,3	1,49	1520	210	51,9	3,78	10,3	1,57	721	128	20,5	3,77	5,02	<1		
Dortoir 2		77		<2		<5		1770	50,5	45,8	2,31	11,4	1,85	1000	158	51,1	3,23	17,4	2,11	751	37,1	19,5	1,87	3,57	0,48		
Dortoir 3		15		<2		<5		114	24,6	9,14	1,42	91,2	1,72	247	174	28,9	3,12	20,3	2,19	101	18,9	7,37	0,91	31,6	0,67		
Dortoir 4		14		<2		<5		108	56,4	22,8	1,9	60,9	2,01	136	191	25,3	2,81	21,1	2,74	177	10,3	16,2	0,65	105	1,23		
Dortoir 5		18		<2		<5		311	34,5	17,8	1,67	100	1,91	226	221	28,3	4,14	167	2,48	128	15,1	16,8	1,33	16,2	<1		
Administration		107		<2		<5		540	296	1,4	0,61	1,96	1,69	2700	2000	1,98	1,65	9,78	1,47	454	297	0,81	0,45	0,67	0,48		
Gymnase lycée		20		<2		<5		69,6	31,9	11,5	1,42	29,5	2,12	68,7	25,3	7,52	1,32	4,16	0,73	100	14	11,2	0,69	7,72	0,49		
Self général		<10		<2		<5								27,6	2,18	2,55	<0,10	1,31	0,56	15	1,35	2	<0,10	<1	0,45		
Self algèbre		143		<2		<5		60,5	57,2	1,5	0,48	1,17	0,54	34,2	28,9	0,4	0,26	0,56	0,6	54,5	24,6	0,71	0,29	0,52	0,48		
Self marbre		1320	200	<2	<2	<5		37,3	26,5	1,48	0,36	2,37	0,44	44,8	25,6	0,69	0,28	0,59	0,59	30,6	24,4	0,37	0,28	0,51	0,45		
Self préparation		221		<2		<5																					
Self reflectrice		127		<2		<5																					
Self carafes		183		<2		<5		70,9	114	3,83	0,82	1,88	1	51,2	29,9	3,11	0,49	1,09	0,64	105	38,9	9,04	0,5	4,04	0,48		
Appartement K1		122	208	11	5	<5	<5	50,7	95	2,83	1,81	1,63	1,31	46,3	29,6	27,9	1,24	31,5	0,89	39,3	25,7	25,8	0,81	90,8	1,04		
Appartement K0		384	485	<2	<2	<5	<5							451	230	0,76	0,22	0,92	0,62								
Appartement K2		104	47	<2	<2	<5	<5	755	43,8	0,8	0,24	2,29	1,65	497	35,3	0,57	0,27	0,84	0,62	604	36,8	0,68	0,22	0,93	0,54		
Chambre 875														320	103	1,13	0,75	4,86	5,16								
		Lundi 6 octobre 2025						Vendredi 17 octobre 2025						Vendredi 7 novembre 2025						Jeudi 20 novembre 2025							
Points de surveillance ARS		Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L		
Toilettes collège garçons		19	<10	<2	<2	<5	<5	22	<10	<2	<2	<5	<5	14	<10	<2	<2	<5	<5	23	<10	<2	<2	<5	<5		
Prod. de colonies dortoir vide sanitaire																											
Dortoir 1		716	108	15	2	<5	<5	650	41	18	<2	<5	<5	174	35	5	<2	<5	<5	102	23	4	<2	<5	<5		
Dortoir 2		501	63	11	<2	<5	<5	810	26	14	<2	<5	<5	187	29	4	<2	<5	<5	86	22	3	<2	<5	<5		
Chambre 8 875																				189	70	2	<2	<5	<5		
Dortoir 3														219	13	11	<2	<5	<5	295	14	8	<2	<5	<5		
Dortoir 4														98	15	6	<2	<5	<5	560	11	8	<2	<5	<5		
Dortoir 5														430	73	8	2	<5	<5	190	27	6	<2	<5	<5		
Incendies agents de ménage K0 - évier														1 200	104	<2	<2	<5	<5	2 050	108	<2	<2	<5	<5		
Marmite lycée		101	21	5	<2	<5	<5	175	22	3	<2	<5	<5	123	19	3	<2	<5	<5	3	30	3	<2	<5	<5		
Self Alimentation générale		<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5														
Self Légumine		37	30	<2	<2	<5	<5	54	22	<2	<2	<5	<5	81	62	<2	<2	<5	<5	24	20	<2	<2	<5	<5		
Self gachette Marmite zone cuisson		39	27	2	<2	<5	<5	56	18	<2	<2	<5	<5	68	29	<2	<2	<5	<5	20	22	<2	<2	<5	<5		
Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																											
Self Point d'eau préparation à froid																											
Self fontaine eau reflectrice		102	44	11	<2	<5	<5	48	23	3	<2	<5	<5	46	38	<2	<2	<5	<5	32	21	<2	<2	<5	<5		
Self robinet remplissage carafes																											
Alimentation générale rue de Mazon																											
Débarcadere plateau																											
Appartement E-D																											
Appartement M. Pupier Entrée B K2-14							</																				

		Lundi 18 mai 2026						Lundi 1er juin 2026						lundi 15 juin 2026						lundi 29 juin 2026					
		Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L	Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	18	<10	<2	<2	<5	<5							27	11	<2	<2	<5	<5						
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																								
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo	156	29	6	<2	<5	<5																		
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo	101	25	4	<2	<5	<5							179	63	4	<2	8	9						
Bât. A	Chambre 1 BTS																								
Bât. B	Dortoir 3 - évier sanitaire	81	43	4	<2	<5	<5							193	117	4	2	8	6						
Bât. B	Dortoir 4 - évier sanitaire	53	41	3	<2	<5	<5							290	140	6	3	7	7						
Bât. B	Dortoir 5 - évier sanitaire - robinet purge automatique	323	43	20	<2	882	10							430	184	8	4	8	7						
Bât. B	Dortoir 5 - évier sanitaire - mélangeur	47		3		31								350		7		7							
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDI - évier	1 010	135	<2	<2	<5	<5							2 770	236	<2	<2	6	<5						
Bât. G	Gymnase lycée	31	19	<2	<2	<5	<5	49	29	<2	<2	<5	<5	90	33	3	<2	<5	<5	275	79	7	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																								
Bât. P	Self Légumerie	17	19	<2	<2	<5	<5	49	32	<2	<2	<5	<5	26	26	<2	<2	<5	<5	1 410	61	2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	23	17	<2	<2	<5	<5	38	44	<2	<2	<5	<5	29	43	<2	<2	<5	<5	33	34	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																								
Bât. P	Self fontaine eau refection	18	18	<2	<2	<5	<5	29	41	<2	<2	<5	<5	47	28	<2	<2	<5	<5	118	50	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																								
Bât. P	Alimentation générale rite de Maçon																								
Bât. P	Débarassage plateau																								
Bât. K	appartement E.D																								
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																								
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	135	29	<2	<2	<5	<5	86	38	<2	<2	<5	<5	77	32	<2	<2	<5	<5	97	47	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C KD-1bis	213	226	<2	<2	<5	<5	233	255	<2	<2	<5	<5	211	191	<2	<2	<5	<5	238	227	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	496	320	<2	<2	<5	<5							630	670	<2	<2	<5	>5						
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	1 540	539	<2	<2	<5	<5							1 040	700	<2	<2	<5	<5						
Bât. H	Dépté labo Mme Bonnet - évier	3 830	1540	<2	<2	<5	<5							4 120	1 620	<2	<2	<5	<5						
Bât. G	Salle des professeurs RDI - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5							<10	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	172	64	<2	<2	<5	<5							206	125	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Sanitaires des 300 RDI - lavabo	89	38	<2	<2	<5	<5							95	68	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	2 600	274	<2	<2	<5	<5							5 150	530	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	58	28	<2	<2	<5	8							82	25	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	7 550	190	<2	<2	6	<5							170	90	<2	<2	<5	<5						
Bât. C	Infirmierie - évier infirmière collège	147	41	<2	<2	<5	<5							260	42	<2	<2	8	<5						
Bât. C	Infirmierie - lavabo infirmière lycée	361	25	4	<2	<5	<5							203	28	<2	<2	<5	<5						
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	191	81	<2	<2	<5	<5							610	146	2	<2	<5	<5						
		vendredi 4 septembre 2026																							
		Cuivre total 1 ^{er} jet en µg/L	Cuivre total 2 ^{ème} jet en µg/L	Plomb total 1 ^{er} jet en µg/L	Plomb total 2 ^{ème} jet en µg/L	Nickel total 1 ^{er} jet en µg/L	Nickel total 2 ^{ème} jet en µg/L																		
Bât. F	Toilettes collège garçons	101	24,3	5,81	1,09	1,73	0,55																		
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																								
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo																								
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo	329	102	6,7	1,85	3,99	0,88																		
Bât. A	Chambre 1 BTS																								
Bât. B	Dortoir 3 - évier sanitaire	113	58,1	2,66	1,49	1,42	1,97																		
Bât. B	Dortoir 4 - évier sanitaire	112	74,1	3,4	1,86	5,08	2,2																		
Bât. B	Dortoir 5 - évier sanitaire - robinet purge automatique	69,7	16,3	3,57	0,53	26,2	2,21																		
Bât. B	Dortoir 5 - évier sanitaire - mélangeur	33,6	16,8	1,26	0,55	1,57	1,63																		
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDI - évier	3 570	345	1,47	0,41	2,14	3,2																		
Bât. G	Gymnase lycée	375	76,4	11,4	2,65	7,86	1,33																		
Bât. P	Self Alimentation générale																								
Bât. P	Self Légumerie	129	50,6	4,96	0,51	4,5	0,54																		
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	91	58,5	1,37	0,59	<1	0,56																		
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																								
Bât. P	Self fontaine eau refection	80,5	82	1,22	0,47	0,79	0,43																		
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																								
Bât. P	Alimentation générale rite de Maçon																								
Bât. P	Débarassage plateau																								
Bât. K	appartement E.D																								
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																								
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	200	35,5	0,51	0,37	0,74	0,54																		
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C KD-1bis	440	334	1,05	0,31	1,36	0,61																		
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	964	572	5,46	0,9	3,06	0,68																		
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	1 650	1 140	2,38	1,91	2,47	1,14																		
Bât. H	Dépté Labo Mme Bonnet - évier	3 150	3 300	1,22	0,66	67,3	1,29																		
Bât. O	Salle des professeurs RDI - évier																								
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	224	98,9	2,52	0,74	2,34	1,47																		
Bât. M	Sanitaires des 300 RDI - lavabo																								
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier																								
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	455	30,5	3,44	0,4	3,12	0,63																		
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	3 280	231	3,17	0,71	4,23	1,5																		
Bât. C	Infirmierie - évier infirmière collège	1 120	182	16,9	1,44	1 270	27,2																		
Bât. C	Infirmierie - lavabo infirmière lycée	286	27,7	5,52	0,52	11,5	1,2																		
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	230	110	1,2	1,14	2,85	1,11																		

Seuils de qualité pour les métaux dans l'eau destinée à la consommation humaine

• Plomb : 10 µg/L

• Cuivre : 2 000 µg/L (avec un seuil de qualité à 1 000 µg/L)

• Nickel : 20 µg/L

Les notions de 1er et 2e jet : La notion de 1er jet et de 2e jet est un processus réglementaire applicable à l'analyse des eaux (directive européenne 98/83/CE et décret n° 2022-1720 du 1er janvier 2023). Le 1er jet correspond à un prélèvement effectué dès l'ouverture du robinet, sans laisser couler l'eau. Il renseigne sur la qualité de l'eau stagnante dans les tuyauteries et sur l'état du réseau intérieur. Il est utilisé notamment pour rechercher la présence de métaux lourds. Le 2e jet correspond à un prélèvement réalisé après avoir laissé couler l'eau pendant un certain temps. Il renseigne sur la qualité de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation.