Synthèse de analyses de l'eau à la cité scolaire de Digoin depuis le 6 juin 2025

Vendredi 6 juin 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons			2,21	1,16	<1,00	<1,00
Dortoir 1			9,31	7,51	4,52	4,87
Dortoir 2			12,5	4,83	11,6	2,19
Dortoir 3			33,9	20,3	8,44	5,32
Dortoir 4			11,8	3,34	37,4	1,92
Dortoir 5			21,4	8,78	5,28	2,57
Administration						
Gymnase lycée	2140	2310	5,97	5,23	6,4	3,86
Self général			8,37	<1,00	3,64	<1,00
Self légumerie			2,22	<1,00	1,57	<1,00
Self marmite			<1,00	<1,00	1,09	<1,00
Self cuve						
Self préparation			1,78	<1,00	2,2	1,1
Self réfectoire			<1,00	<1,00	1,44	1,2
Self carafes						
Appartement K0						
Appartement K1						
Appartement K2						

Vendredi 11 juillet 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	178	24,3	101	2,51	44,2	1,92
Dortoir 1						
Dortoir 2						
Dortoir 3	435	429	84,3	9,97	28,2	3,49
Dortoir 4	1660	666	24,1	12,1	11	3,74
Dortoir 5	2010	1740	38	14,8	59,3	9,46
Administration						
Gymnase lycée						
Self général	113	4,71	3,64	<1	3,66	1,67
Self légumerie	3030	2700	6,27	<1	15,9	3,95
Self marmite	2610	3480	1,44	1,68	3,85	8,1
Self cuve						
Self préparation	1970	1550	1,7	<1	7,54	3,49
Self réfectoire	397	1230	14,6	<1	5,31	2,54
Self carafes						
Appartement K0						
Appartement K1						
Appartement K2						

Vendredi 25 juillet 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	116	391	20,9	18,3	102	7,93
Dortoir 1	1160	1830	20,1	23,4	6,39	5,98
Dortoir 2	779	1020	52,1	10,4	11,9	5,19
Dortoir 3	1630	554		13		4,48
Dortoir 4	1010	589	38,8	11	17,9	3,36
Dortoir 5	1160	1640	7,33	21	26,1	19,2
Administration						
Gymnase lycée	633	236	12,2	60,2	4,75	71,4
Self général						
Self légumerie	464	21,1	27,7	0,46	51,1	1,09
Self marmite	1940	1890	5,05	<0,1	5,48	0,16
Self cuve						
Self préparation	1910	112	1,34	67,2	13,5	45,8
Self réfectoire	963	1220	4,53	0,94	5,07	2,22
Self carafes						
Appartement K0						
Appartement K1						
Appartement K2						

Vendredi 8 août 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons		11,4/12,3		0,54/0,52		0,61/0,70
Dortoir 1		37,7/40,7		0,69/0,67		0,55/0,65
Dortoir 2		41,4/41,3		0,82/0,81		0,6/0,56
Dortoir 3		15,0/15,4		0,50/0,56		0,71/0,93
Dortoir 4		14,8/19,8		0,57/1,88		0,62/1,70
Dortoir 5		26,1/24,3		1,23/3,31		1,37/1,21
Administration						
Gymnase lycée		21,7/18,0		0,69/0,69		0,68/0,73
Self général	133	9,45	6,41	0,77	13,4	6,65
Self légumerie		140/143		0,24/0,24		0,55/0,68
Self marmite	1440	249	2,23	0,22	6,1	0,53
Self cuve						
Self préparation		116/121		0,28/0,26		1,56/0,56
Self réfectoire	1720	1730	0,59	0,27	5,77	3,94
Self carafes						
Appartement K0						
Appartement K1						
Appartement K2	484	633	0,37	0,49	0,66	0,71

Lundi 25 août et jeudi 28 août 2025 (pour un point de mesure)

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons		10		<2		<5
Dortoir 1		74		<2		<5
Dortoir 2		77		<2		<5
Dortoir 3		15		<2		<5
Dortoir 4		14		<2		<5
Dortoir 5		18		<2		<5
Administration		107		<2		<5
Gymnase lycée		20		<2		<5
Self général		<10		<2		<5
Self légumerie		143		<2		<5
Self marmite	1320	200	<2	<2	<5	<5
Self cuve		221		<2		<5
Self préparation		127		<2		<5
Self réfectoire		183		<2		<5
Self carafes	122	208	11	5	<5	<5
Appartement K1	384	485	<2	<2	<5	<5
Appartement K0	104	47	<2	<2	<5	<5
Appartement K2						
Chambre BTS						

Vendredi 5 septembre 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	34,4	10,2	1,91	0,55	2,5	1,81
Dortoir 1	1880	145	57,9	3,41	12,3	1,49
Dortoir 2	1770	50,5	45,8	2,31	11,4	1,85
Dortoir 3	114	24,6	9,14	1,42	91,2	1,72
Dortoir 4	108	56,4	22,8	1,9	60,9	2,01
Dortoir 5	311	34,5	17,8	1,67	100	1,91
Administration	540	296	1,4	0,61	1,96	1,69
Gymnase lycée	69,6	31,9	11,5	1,42	29,5	2,12
Self général						
Self légumerie	60,5	57,2	1,5	0,48	1,17	0,54
Self marmite	37,3	26,5	1,48	0,36	2,37	0,44
Self cuve						
Self préparation						
Self réfectoire	70,9	114	3,83	0,82	1,88	1
Self carafes	50,7	95	2,83	1,81	1,63	1,31
Appartement K1						
Appartement K0	755	43,8	0,8	0,24	2,29	1,65
Appartement K2						
Chambre BTS						

Lundi 15 septembre 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	94,2	11,2	8,06	0,87	2,75	0,65
Dortoir 1	1520	210	51,9	3,78	10,3	1,57
Dortoir 2	1000	158	51,1	3,23	17,4	2,11
Dortoir 3	247	174	28,9	3,12	203	2,19
Dortoir 4	136	171	25,3	2,81	211	2,24
Dortoir 5	226	221	28,3	4,14	167	2,48
Administration	2700	2000	1,98	1,65	9,78	1,47
Gymnase lycée	68,7	25,3	7,52	1,32	4,16	0,73
Self général	27,6	2,18	2,55	<0,10	1,31	0,56
Self légumerie	34,2	28,9	0,4	0,26	0,56	0,6
Self marmite	44,8	25,6	0,69	0,28	0,59	0,59
Self cuve						
Self préparation						
Self réfectoire	51,2	29,9	3,11	0,49	1,09	0,64
Self carafes	46,3	29,6	27,9	1,24	31,5	0,89
Appartement K1	451	230	0,76	0,22	0,92	0,62
Appartement K0	497	35,3	0,57	0,27	0,84	0,62
Appartement K2						
Chambre BTS	320	103	1,13	0,75	4,86	5,16

Vendredi 26 septembre 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	17,6	7,52	0,85	0,42	1,44	1,75
Dortoir 1	721	128	20,5	3,77	5,02	<1
Dortoir 2	751	37,1	19,5	1,87	3,57	0,48
Dortoir 3	101	18,9	7,37	0,91	31,6	0,67
Dortoir 4	127	10,3	16,2	0,65	105	1,23
Dortoir 5	128	15,1	16,8	1,33	162	<1
Administration	454	297	0,81	0,45	0,67	0,48
Gymnase lycée	100	14	11,2	0,69	7,72	0,49
Self général	15	1,35	2	<0,10	<1	0,45
Self légumerie	54,5	24,6	0,71	0,29	0,52	0,48
Self marmite	30,6	24,4	0,37	0,28	0,51	0,45
Self cuve						
Self préparation						
Self réfectoire	105	38,9	9,04	0,5	4,04	0,48
Self carafes	39,3	25,7	25,8	0,81	90,8	1,04
Appartement K1						
Appartement K0	604	36,8	0,68	0,22	0,93	0,54
Appartement K2						
Chambre BTS						

Lundi 6 octobre 2025

	Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	19	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire						
	Dortoir 1	716	108	15	2	<5	<5
	Dortoir 2	501	63	11	<2	<5	<5
	Chambre 1 BTS						
Bât. B	Dortoir 3						
	Dortoir 4						
	Dortoir 5						
	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier						
Bât. Q	Gymnase lycée	101	21	5	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale	<10	<10	<2	<2	<5	<5
	Self Légumerie	37	30	<2	<2	<5	<5
	Self gachette Marmite zone cuisson	39	27	2	<2	<5	<5
	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson						
	Self Point d'eau préparation à froid						
	Self fontaine eau réfectoire	102	44	11	<2	<5	<5
	Self robinet remplissage carafes						
	Alimentation générale rte de Macon						
	Débarassage plateau						
Bât. K	appartement E.D						
	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14						
	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	81	38	<2	<2	<5	<5
	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	331	259	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint						
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	791	634	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier						
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier						
	Sanitaires filles préau lycée - lavabo						
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo						
	Préparation labo 500 R+2 - évier						
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier						
	Salle des professeurs lycée - évier						
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège						
	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu						

Vendredi 17 octobre 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	22	<10	<2	<2	<5	<5
Dortoir 1	650	41	18	<2	<5	<5
Dortoir 2	810	26	14	<2	<5	<5
Dortoir 3						
Dortoir 4						
Dortoir 5						
Vestiaires agents de ménage RDJ - évier						
Gymnase lycée	175	22	3	<2	<5	<5
Self Alimentation générale	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Self Légumerie	54	22	<2	<2	<5	<5
Self gachette Marmite zone cuisson	56	18	<2	<2	<5	<5
Self Marmite remplissage cuve zone cuisson						
Self Point d'eau préparation à froid						
Self fontaine eau réfectoire	48	23	3	<2	<5	<5
Self robinet remplissage carafes						
Alimentation générale rte de Macon						
Débarassage plateau						
appartement E.D						
Appartement M. Pupier Entrée B K2-14						
Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	78	25	<2	<2	<5	<5
Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	253	183	<2	<2	<5	<5
Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint						
Administration collège - évier sanitaires principal	1 180	860	<2	<2	<5	<5
Dépôt labo Mme Bonnet - évier						
Salle des professeurs RDJ - évier						
Sanitaires filles préau lycée - lavabo						
Sanitaires des 300 RDJ - lavabo						
Préparation labo 500 R+2 - évier						
Atelier agents de maintenance - évier						
Salle des professeurs lycée - évier						
Infirmerie - évier infirmière collège						
Sanitaires 1er étage - lavabo milieu						

Vendredi 7 novembre 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	14	<10	<2	<2	<5	<5
Dortoir 1	174	35	5	<2	<5	<5
Dortoir 2	187	29	4	<2	<5	<5
Dortoir 3						
Dortoir 4						
Dortoir 5						
Vestiaires agents de ménage RDJ - évier						
Gymnase lycée	123	19	3	<2	<5	<5
Self Alimentation générale						
Self Légumerie	81	62	<2	<2	<5	<5
Self gachette Marmite zone cuisson	68	29	<2	<2	<5	<5
Self Marmite remplissage cuve zone cuisson						
Self Point d'eau préparation à froid						
Self fontaine eau réfectoire	46	38	<2	<2	<5	<5
Self robinet remplissage carafes						
Alimentation générale rte de Macon						
Débarassage plateau						
appartement E.D						
Appartement M. Pupier Entrée B K2-14						
Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	315	36	<2	<2	<5	<5
Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	267	222	<2	<2	<5	<5
Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	339	185	<2	<2	<5	<5
Administration collège - évier sanitaires principal	325	240	<2	<2	<5	<5
Dépôt labo Mme Bonnet - évier	4 660	930	<2	<2	<5	<5
Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Sanitaires filles préau lycée - lavabo	143	41	<2	<2	<5	<5
Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	73	33	<2	<2	<5	<5
Préparation labo 500 R+2 - évier	319	139	<2	<2	<5	<5
Atelier agents de maintenance - évier	357	18	4	<2	<5	<5
Salle des professeurs lycée - évier	962	83	<2	<2	<5	<5
Infirmerie - évier infirmière collège	188	34	6	<2	<5	<5
Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	190	33	<2	<2	<5	<5

Jeudi 20 novembre 2025

Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Toilettes collège garçons	23	<10	<2	<2	<5	<5
Dortoir 1	102	23	4	<2	<5	<5
Dortoir 2	86	22	3	<2	<5	<5
Dortoir 3	189	70	2	<2	<5	<5
Dortoir 4	295	14	8	<2	<5	<5
Dortoir 5	560	11	8	<2	<5	<5
Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	190	27	6	<2	<5	<5
Gymnase lycée	2 050	108	<2	<2	<5	<5
Self Alimentation générale	93	30	3	<2	<5	<5
Self Légumerie						
Self gachette Marmite zone cuisson	24	20	<2	<2	<5	<5
Self Marmite remplissage cuve zone cuisson	20	22	<2	<2	<5	<5
Self Point d'eau préparation à froid						
Self fontaine eau réfectoire						
Self robinet remplissage carafes	32	21	<2	<2	<5	<5
Alimentation générale rte de Macon						
Débarassage plateau						
appartement E.D						
Appartement M. Pupier Entrée B K2-14						
Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	63	28	<2	<2	<5	<5
Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	202	103	<2	<2	<5	<5
Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	308	252	<2	<2	<5	<5
Administration collège - évier sanitaires principal	1 190	450	<2	<2	<5	<5
Dépôt labo Mme Bonnet - évier	3 490	1 420	<2	<2	<5	<5
Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Sanitaires filles préau lycée - lavabo	560	64	<2	<2	<5	<5
Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	80	40	<2	<2	<5	<5
Préparation labo 500 R+2 - évier	316	165	<2	<2	<5	<5
Atelier agents de maintenance - évier	57	19	<2	<2	<5	<5
Salle des professeurs lycée - évier	1 740	89	<2	<2	<5	<5
Infirmerie - évier infirmière collège	154	30	<2	<2	<5	<5
Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	125	44	<2	<2	<5	<5

		Lundi 8 décembre 2025						Lundi 15 décembre 2025						Mercredi 7 janvier 2026						Lundi 23 février 2026					
	Points de surveillance ARS	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	11	<10	<2	<2	<5	<5							16	10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																			24	12	<2	<2	<5	<5
	Dortoir 1	186	42	9	2	<5	7	197	34	8	<2	<5	<5	81	19	4	<2	<5	<5	127	19	8	<2	<5	<5
	Dortoir 2	215	36	10	2	<5	6	260	25	10	<2	<5	<5	80	17	4	<2	<5	<5	135	19	8	<2	<5	<5
	Chambre 1 BTS																								
Bât. B	Dortoir 3	820	77	26	2	9	<5	720	237	9	3	5	<5	92	20	3	<2	<5	<5	38	18	<2	<2	<5	<5
	Dortoir 4	300	66	9	<2	<5	<5	1 600	290	25	3	20	<5	90	17	3	<2	<5	<5	91	25	3	<2	<5	<5
	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	1 410	1 390	12	14	25	18	1 680	1 580	11	11	9	9	601	53	6	<2	7	<5	669	31	18	<2	6	<5
	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur													176		5		<5							
	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	2 500	154	<2	<2	<5	<5							3 110	97	<2	<2	<5	<5	2 040	119	<2	<2	<5	<5
Bât. Q	Gymnase lycée	223	37	4	<2	<5	<5							189	28	5	<2	<5	<5	45	19	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																								
	Self Légumerie	17	23	<2	<2	<5	<5							62	30	<2	<2	<5	<5	66	40	<2	<2	<5	<5
	Self gachette Marmite zone cuisson	27	21	<2	<2	<5	<5							57	25	2	<2	<5	<5	60	33	<2	<2	<5	<5
	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
	Self Point d'eau préparation à froid																								
	Self fontaine eau réfectoire	37	26	<2	<2	<5	<5							45	28	<2	<2	<5	<5	55	22	<2	<2	<5	<5
	Self robinet remplissage carafes																								
	Alimentation générale rte de Macon																								
	Débarassage plateau																								
Bât. K	appartement E.D																								
	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																								
	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	43	26	<2	<2	<5	<5							90	24	<2	<2	<5	<5	51	25	<2	<2	<5	<5
	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	137	400	<2	<2	<5	<5							192	121	<2	<2	<5	<5	185	83	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	510	175	<2	<2	<5	<5							379	265	<2	<2	<5	<5	828	327	<2	<2	<5	<5
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	870	340	<2	<2	<5	<5							600	423	<2	<2	<5	<5	711	50	<2	<2	<5	<5
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	1 630	890	<2	<2	<5	<5							3 070	1 080	<2	<2	<5	<5	2 920	1 430	<2	<2	<5	<5
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5							<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5
	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	77	73	<2	<2	<5	<5							312	75	<2	<2	<5	<5	161	113	<2	<2	<5	<5
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	204	126	<2	<2	<5	<5							50	41	<2	<2	<5	<5	167	61	<2	<2	<5	<5
	Préparation labo 500 R+2 - évier	2 130	253	<2	<2	<5	<5							2 310	257	<2	<2	<5	<5	3 350	364	<2	<2	<5	<5
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	175	25	2	<2	<5	<5							129	15	2	<2	<5	<5	103	22	<2	<2	<5	<5
	Salle des professeurs lycée - évier	2 140	92	<2	<2	6	<5							2 880	83	<2	<2	<5	<5	294	68	<2	<2	<5	<5
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	175	26	<2	<2	<5	<5							154	25	<2	<2	<5	<5	100	33	<2	<2	29	<5
	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	690	105	<2	<2	<5	<5							310	51	<2	<2	<5	<5	83	14	4	<2	9	<5
	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu																			720	83	<2	<2	<5	<5

		Mercredi 11 mars 2026						Lundi 23 mars 2026						Lundi 20 avril 2026						Lundi 4 mai 2026					
		Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons							<10	<10	<2	<2	<5	<5	15	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																								
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo							274	37	7	<2	<5	<5	398	45	8	<2	<5	<5						
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo							385	30	8	<2	<5	<5	398	34	7	<2	<5	<5						
Bât. A	Chambre 1 BTS																								
Bât. B	Dortoir 3 - évier tisanerie							306	77	8	<2	6	<5	116	68	3	<2	5	<5						
Bât. B	Dortoir 4 - évier tisanerie							1 110	111	25	3	6	<5	117	76	3	2	6	<5						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	141	34	5	<2	<5	<5	562	406	10	7	<5	<5	4 660	137	16	4	77	6						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur	319		8		<5		976		22		12		161		5		5							
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier							1 210	143	<2	<2	<5	<5	944	188	<2	<2	<5	<5						
Bât. Q	Gymnase lycée	109	27	2	<2	<5	<5	237	29	4	<2	<5	<5	340	27	6	<2	<5	<5	111	24	2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																								
Bât. P	Self Légumerie	35	27	<2	<2	<5	<5	25	24	<2	<2	<5	<5	31	22	<2	<2	<5	<5	29	24	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	39	34	<2	<2	<5	<5	60	35	<2	<2	<5	<5	29	19	<2	<2	<5	<5	45	20	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																								
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	22	22	<2	<2	<5	<5	67	20	<2	<2	<5	<5	28	20	<2	<2	<5	<5	24	20	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																								
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon																								
Bât. P	Débarassage plateau																								
Bât. K	appartement E.D																								
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																								
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	68	24	<2	<2	<5	<5	78	25	<2	<2	<5	<5	67	34	<2	<2	<5	<5	116	33	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	196	152	<2	<2	<5	<5	210	224	<2	<2	<5	<5	241	215	<2	<2	<5	<5	225	311	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint							586	382	<2	<2	<5	<5	784	404	<2	<2	<5	<5						
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal							721	559	<2	<2	<5	<5	798	556	<2	<2	<5	<5						
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier							3 670	963	<2	<2	<5	<5	5 020	1 660	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier							<10	<10	<2	<2	<5	<5	<10	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo							200	68	<2	<2	<5	<5	728	169	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo							50	47	<2	<2	<5	<5	68	37	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier							793	140	<2	<2	<5	<5	4 450	479	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier							197	23	2	<2	<5	<5	184	31	2	<2	<5	<5						
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier							737	96	<2	<2	<5	<5	324	102	<2	<2	<5	<5						
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège							130	33	2	<2	27	<5	177	93	<2	<2	14	<5						
Bât. C	Infirmerie - lavabo infirmière lycée							190	18	<2	<2	<5	<5	553	23	3	<2	8	<5						
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu							736	52	<2	<2	<5	<5	149	50	<2	<2	<5	<5						

		Lundi 18 mai 2026						Lundi 1er juin 2026						lundi 15 juin 2026						lundi 29 juin 2026					
		Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	18	<10	<2	<2	<5	<5							27	11	<2	<2	<5	<5						
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																								
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo	156	29	6	<2	<5	<5																		
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo	101	25	4	<2	<5	<5							179	63	4	<2	8	9						
Bât. A	Chambre 1 BTS																								
Bât. B	Dortoir 3 - évier tisanerie	81	43	4	<2	<5	<5							193	117	4	2	8	6						
Bât. B	Dortoir 4 - évier tisanerie	53	41	3	<2	<5	<5							290	140	6	3	7	7						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	323	43	20	<2	882	10							430	184	8	4	8	7						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur	47		3		31								350		7		7							
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	1 010	135	<2	<2	<5	<5							2 770	236	<2	<2	6	<5						
Bât. Q	Gymnase lycée	31	19	<2	<2	<5	<5	49	29	<2	<2	<5	<5	90	33	3	<2	<5	<5	275	79	7	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																								
Bât. P	Self Légumerie	17	19	<2	<2	<5	<5	49	32	<2	<2	<5	<5	26	26	<2	<2	<5	<5	1 410	61	2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	23	17	<2	<2	<5	<5	38	44	<2	<2	<5	<5	29	43	<2	<2	<5	<5	33	34	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																								
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	18	18	<2	<2	<5	<5	29	41	<2	<2	<5	<5	47	28	<2	<2	<5	<5	118	50	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																								
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon																								
Bât. P	Débarassage plateau																								
Bât. K	appartement E.D																								
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14																								
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	135	29	<2	<2	<5	<5	86	38	<2	<2	<5	<5	77	32	<2	<2	<5	<5	97	47	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	213	226	<2	<2	<5	<5	233	255	<2	<2	<5	<5	211	191	<2	<2	<5	<5	238	227	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	496	320	<2	<2	<5	<5							630	670	<2	<2	<5	>5						
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	1 540	539	<2	<2	<5	<5							1 040	700	<2	<2	<5	<5						
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	3 830	1540	<2	<2	<5	<5							4 120	1 620	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier	<10	<10	<2	<2	<5	<5							<10	<10	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	172	64	<2	<2	<5	<5							206	125	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo	89	38	<2	<2	<5	<5							95	68	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier	2 600	274	<2	<2	<5	<5							5 150	530	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	58	28	<2	<2	<5	8							82	25	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	7 550	190	<2	<2	6	<5							170	90	<2	<2	<5	<5						
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	147	41	<2	<2	<5	<5							760	42	<2	<2	6	<5						
Bât. C	Infirmerie - lavabo infirmière lycée	361	25	4	<2	<5	<5							203	28	<2	<2	<5	<5						
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	191	81	<2	<2	<5	<5							610	146	2	<2	<5	<5						

		vendredi 4 septembre 2026						jeudi 17 septembre 2026						lundi 28 septembre 2026						lundi 5 octobre 2026					
		Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L	Cuivre total 1er jet en µg/L	Cuivre total 2ème jet en µg/L	Plomb total 1er jet en µg/L	Plomb total 2ème jet en µg/L	Nickel total 1er jet en µg/L	Nickel total 2ème jet en µg/L
Bât. F	Toilettes collège garçons	101	24,3	5,81	1,09	1,73	0,55							166	16,4	3,05	<2	<5	<5						
Bât. A	Pied de colonne dortoir vide sanitaire																								
Bât. A	Dortoir 1 - lavabo																								
Bât. A	Dortoir 2 - lavabo	329	102	6,7	1,85	3,99	0,88							457	215	7,77	3,04	<5	<5						
Bât. A	Chambre 1 BTS																								
Bât. B	Dortoir 3 - évier tisanerie	113	58,1	2,66	1,49	1,42	1,97							195	782	4,34	14,1	9,1	11,9						
Bât. B	Dortoir 4 - évier tisanerie	112	74,1	3,4	1,86	5,08	2,2							156	305	4,12	6,81	8,87	8,69						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique	69,7	16,3	3,57	0,53	26,2	2,21							245	190	4,23	3,44	9,66	9,03						
Bât. B	Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur	33,6	16,8	1,26	0,55	1,57	1,63							208	302	5,5	5,22	17,8	9,13						
Bât. B	Vestiaires agents de ménage RDJ - évier	3 570		1,47	0,41	2,14	3,2							2 650	589	<2	<2	9	6,64						
Bât. Q	Gymnase lycée	375	76,4	11,4	2,65	7,86	1,33	110	27	3,5	<2	<5	<5	277	38,1	7,87	<2	9,77	<5	66	30	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Alimentation générale																								
Bât. P	Self Légumerie	129	50,6	4,96	0,51	4,5	0,54							26,1	26,8	<2	<2	<5	<5	23	26	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self gachette Marmite zone cuisson	91	58,5	1,37	0,59	<1	0,56							36,4	22,6	<2	<2	<5	<5	29	23	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self Marmite remplissage cuve zone cuisson																								
Bât. P	Self Point d'eau préparation à froid																								
Bât. P	Self fontaine eau réfectoire	80,5	82	1,22	0,47	0,79	0,43							74,6	44,4	2,59	<2	<5	<5	45	25	<2	<2	<5	<5
Bât. P	Self robinet remplissage carafes																								
Bât. P	Alimentation générale rte de Macon																								
Bât. P	Débarassage plateau																								
Bât. K	appartement E.D																								
Bât. K	Appartement M. Pupier Entrée B K2-14													344	40,7	<2	<2	<5	<5						
Bât. K	Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11	200	35,5	0,51	0,37	0,74	0,54													70	35	<2	<2	<5	<5
Bât. K	Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis	440	334	1,05	0,31	1,36	0,61							310	229	<2	<2	<5	<5	185	162	<2	<2	<5	<5
Bât. L	Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint	964	572	5,46	0,9	3,06	0,68							874	703	2,5	<2	9,1	<5						
Bât. G	Administration collège - évier sanitaires principal	1 650	1 140	2,38	1,91	2,47	1,14							2 120	2 050	<2	<2	6,11	<5						
Bât. H	Dépôt labo Mme Bonnet - évier	3 150	3 300	1,22	0,66	67,3	1,29							3 620	3 310	<2	<2	79,1	<5						
Bât. O	Salle des professeurs RDJ - évier													0,84	0,53	<2	<2	<5	<5						
Bât. O	Sanitaires filles préau lycée - lavabo	224	98,9	2,52	0,74	2,34	1,47							340	172	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Sanitaires des 300 RDJ - lavabo													47,2	22,7	<2	<2	<5	<5						
Bât. M	Préparation labo 500 R+2 - évier													240	26,2	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Atelier agents de maintenance - évier	455	30,5	3,44	0,4	3,12	0,63							215	45,6	<2	<2	<5	<5						
Bât. E	Salle des professeurs lycée - évier	3 280	231	3,17	0,71	4,22	1,5							2 040	1 630	6,21	<2	<5	<5						
Bât. C	Infirmerie - évier infirmière collège	1 120	182	16,9	1,44	1 270	27,2							165	70,4	4,57	<2	895	6,7						
Bât. C	Infirmerie - lavabo infirmière lycée	286	27,7	5,52	0,52	11,5	1,2							165	57,4	<2	<2	<5	<5						
Bât. C	Sanitaires 1er étage - lavabo milieu	230	110	1,2	1,14	2,85	1,11							524	185	<2	<2	<5	<5						

Seuils de qualité pour les métaux dans l'eau destinée à la consommation humaine

- Plomb : **10 µg/L**
- Cuivre : **2 000 µg/L (avec un seuil de qualité à 1 000 µg/L)**
- Nickel : **20 µg/L**

Les notions de 1er et 2e jet : La notion de 1er jet et de 2e jet est un processus réglementaire applicable à l'analyse des eaux (directive européenne 98/83/CE et décret n° 2022-1720 du 1er janvier 2023). Le 1er jet correspond à un prélèvement effectué dès l'ouverture du robinet, sans laisser couler l'eau. Il renseigne sur la qualité de l'eau stagnante dans les tuyauteries et sur l'état du réseau intérieur. Il est utilisé notamment pour rechercher la présence de métaux lourds. Le 2e jet correspond à un prélèvement réalisé après avoir laissé couler l'eau pendant un certain temps. Il renseigne sur la qualité de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation.