
Cité scolaire de Digoin

Historique des résultats des analyses de l'eau aux 1er et 2e jets (cuivre - plomb - nickel)

Seuils de conformité
Cu 1 000 µg/l
Pb 10 µg/l
Ni 20 µg/l

● analyses conformes aux 1er et 2e jets
● analyses non conformes aux 1er et 2e jets
◐ analyses non conformes au 1er jet - conformes au 2e jets
◑ analyses conformes au 1er jet - non conformes au 2e jets
◐ analyses conformes aux 1er, pas de 2e jet



Bâti.H

Dépôt labo Mme Bonnet

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		◐		◐	

Bâti.O

Salle des professeurs collège

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●				●	
Pb	●				●	
Ni	●				●	

Sanitaire filles préau lycée

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Bâti.M

Sanitaire des 300

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●				●	
Pb	●				●	
Ni	●				●	

Préparation labo 500

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	◐				●	
Pb	●				●	
Ni	●				●	

Bâti.P

Self légumerie

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●	◐	●		●	●
Pb	●	●	●		●	●
Ni	●	●	●		●	●

Self marmite

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●	●	●		●	●
Pb	●	●	●		●	●
Ni	●	●	●		●	●

Self réfectoire

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●	●	●		●	●
Pb	●	●	●		●	●
Ni	●	●	●		●	●

Bâti.C

Infirmerie collège

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		◐		●	
Pb	●		◐		●	
Ni	●		●		◐	

Infirmerie lycée

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Sanitaire 1er étage

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Bâti.K

Appartement K0

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●	●	●		●	●
Pb	●	●	●		●	●
Ni	●	●	●		●	●

Appartement K1

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●	●	●			●
Pb	●	●	●			●
Ni	●	●	●			●

Appartement K2

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu					●	
Pb					●	
Ni					●	

Bâti.Q

Gymnase lycée

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●	●	●	●	●	●
Pb	●	●	◐	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●

Bâti.F

Toilettes collège garçon

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Bâti.L

Administration lycée

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Bâti.B

Dortoir 3

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		◐	
Ni	●		●		●	

Dortoir 4

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		◐		●	

Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	◐		●		●	
Pb	◐		●		●	
Ni	◐		●		●	

Vestiaire agents de ménage

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	◐		◐		◐	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Bâti.A

Dortoir 1

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu			●			
Pb			●			
Ni			●			

Dortoir 2

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●				●	
Pb	●				●	
Ni	●				●	

Bâti.G

Administration collège

	15/06	29/06		17/09	28/09	05/10
Cu	◐		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Bâti.E

Atelier agents de maintenance

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		●		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	

Salle des professeurs lycée

	15/06	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10
Cu	●		◐		●	
Pb	●		●		●	
Ni	●		●		●	