# Synthèse de analyses de l'eau à la cité scolaire de Digoin depuis le 6 juin 2025

| Points de surveillance ARS | Vendredi 6 juin 2025 | | | | | | Vendredi 11 juillet 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Toilettes collège garçons | | | 2,21 | 1,16 | <1,00 | <1,00 | 178 | 24,3 | 101 | 2,51 | 44,2 | 1,92 |
| Dortoir 1 | | | 9,31 | 7,51 | 4,52 | 4,87 | | | | | | |
| Dortoir 2 | | | 12,5 | 4,83 | 11,6 | 2,19 | | | | | | |
| Dortoir 3 | | | 33,9 | 20,3 | 8,44 | 5,32 | 435 | 429 | 84,3 | 9,97 | 28,2 | 3,49 |
| Dortoir 4 | | | 11,8 | 3,34 | 37,4 | 1,92 | 1660 | 666 | 24,1 | 12,1 | 11 | 3,74 |
| Dortoir 5 | | | 21,4 | 8,78 | 5,28 | 2,57 | 2010 | 1740 | 38 | 14,8 | 59,3 | 9,46 |
| Administration | | | | | | | | | | | | |
| Gymnase lycée | 2140 | 2310 | 5,97 | 5,23 | 6,4 | 3,86 | | | | | | |
| Self général | | | 8,37 | <1,00 | 3,64 | <1,00 | 113 | 4,71 | 3,64 | <1 | 3,66 | 1,67 |
| Self légumerie | | | 2,22 | <1,00 | 1,57 | <1,00 | 3030 | 2700 | 6,27 | <1 | 15,9 | 3,95 |
| Self marmite | | | <1,00 | <1,00 | 1,09 | <1,00 | 2610 | 3480 | 1,44 | 1,68 | 3,85 | 8,1 |
| Self cuve | | | | | | | | | | | | |
| Self préparation | | | 1,78 | <1,00 | 2,2 | 1,1 | 1970 | 1550 | 1,7 | <1 | 7,54 | 3,49 |
| Self réfectoire | | | <1,00 | <1,00 | 1,44 | 1,2 | 397 | 1230 | 14,6 | <1 | 5,31 | 2,54 |
| Self carafes | | | | | | | | | | | | |
| Appartement K0 | | | | | | | | | | | | |
| Appartement K1 | | | | | | | | | | | | |
| Appartement K2 | | | | | | | | | | | | |

| Points de surveillance ARS | Vendredi 25 juillet 2025 | | | | | | Vendredi 8 août 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Toilettes collège garçons | 116 | 391 | 20,9 | 18,3 | 102 | 7,93 | | 11,4/12,3 | | 0,54/0,52 | | 0,61/0,70 |
| Dortoir 1 | 1160 | 1830 | 20,1 | 23,4 | 6,39 | 5,98 | | 37,7/40,7 | | 0,69/0,67 | | 0,55/0,65 |
| Dortoir 2 | 779 | 1020 | 52,1 | 10,4 | 11,9 | 5,19 | | 41,4/41,3 | | 0,82/0,81 | | 0,6/0,56 |
| Dortoir 3 | 1630 | 554 | | 13 | | 4,48 | | 15,0/15,4 | | 0,50/0,56 | | 0,71/0,93 |
| Dortoir 4 | 1010 | 589 | 38,8 | 11 | 17,9 | 3,36 | | 14,8/19,8 | | 0,57/1,88 | | 0,62/1,70 |
| Dortoir 5 | 1160 | 1640 | 7,33 | 21 | 26,1 | 19,2 | | 26,1/24,3 | | 1,23/3,31 | | 1,37/1,21 |
| Administration | | | | | | | | | | | | |
| Gymnase lycée | 633 | 236 | 12,2 | 60,2 | 4,75 | 71,4 | | 21,7/18,0 | | 0,69/0,69 | | 0,68/0,73 |
| Self général | | | | | | | 133 | 9,45 | 6,41 | 0,77 | 13,4 | 6,65 |
| Self légumerie | 464 | 21,1 | 27,7 | 0,46 | 51,1 | 1,09 | | 140/143 | | 0,24/0,24 | | 0,55/0,68 |
| Self marmite | 1940 | 1890 | 5,05 | <0,1 | 5,48 | 0,16 | 1440 | 249 | 2,23 | 0,22 | 6,1 | 0,53 |
| Self cuve | | | | | | | | | | | | |
| Self préparation | 1910 | 112 | 1,34 | 67,2 | 13,5 | 45,8 | | 116/121 | | 0,28/0,26 | | 1,56/0,56 |
| Self réfectoire | 963 | 1220 | 4,53 | 0,94 | 5,07 | 2,22 | 1720 | 1730 | 0,59 | 0,27 | 5,77 | 3,94 |
| Self carafes | | | | | | | | | | | | |
| Appartement K0 | | | | | | | | | | | | |
| Appartement K1 | | | | | | | | | | | | |
| Appartement K2 | | | | | | | 484 | 633 | 0,37 | 0,49 | 0,66 | 0,71 |

| Points de surveillance ARS | Lundi 25 août et jeudi 28 août 2025 (pour un point de mesure) | | | | | | Vendredi 5 septembre 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Toilettes collège garçons | | 10 | | <2 | | <5 | 34,4 | 10,2 | 1,91 | 0,55 | 2,5 | 1,81 |
| Dortoir 1 | | 74 | | <2 | | <5 | 1880 | 145 | 57,9 | 3,41 | 12,3 | 1,49 |
| Dortoir 2 | | 77 | | <2 | | <5 | 1770 | 50,5 | 45,8 | 2,31 | 11,4 | 1,85 |
| Dortoir 3 | | 15 | | <2 | | <5 | 114 | 24,6 | 9,14 | 1,42 | 91,2 | 1,72 |
| Dortoir 4 | | 14 | | <2 | | <5 | 108 | 56,4 | 22,8 | 1,9 | 60,9 | 2,01 |
| Dortoir 5 | | 18 | | <2 | | <5 | 311 | 34,5 | 17,8 | 1,67 | 100 | 1,91 |
| Administration | | 107 | | <2 | | <5 | 540 | 296 | 1,4 | 0,61 | 1,96 | 1,69 |
| Gymnase lycée | | 20 | | <2 | | <5 | 69,6 | 31,9 | 11,5 | 1,42 | 29,5 | 2,12 |
| Self général | | <10 | | <2 | | <5 | | | | | | |
| Self légumerie | | 143 | | <2 | | <5 | 60,5 | 57,2 | 1,5 | 0,48 | 1,17 | 0,54 |
| Self marmite | 1320 | 200 | <2 | <2 | <5 | <5 | 37,3 | 26,5 | 1,48 | 0,36 | 2,37 | 0,44 |
| Self cuve | | 221 | | <2 | | <5 | | | | | | |
| Self préparation | | 127 | | <2 | | <5 | | | | | | |
| Self réfectoire | | 183 | | <2 | | <5 | 70,9 | 114 | 3,83 | 0,82 | 1,88 | 1 |
| Self carafes | 122 | 208 | 11 | 5 | <5 | <5 | 50,7 | 95 | 2,83 | 1,81 | 1,63 | 1,31 |
| Appartement K1 | 384 | 485 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Appartement K0 | 104 | 47 | <2 | <2 | <5 | <5 | 755 | 43,8 | 0,8 | 0,24 | 2,29 | 1,65 |
| Appartement K2 | | | | | | | | | | | | |
| Chambre BTS | | | | | | | | | | | | |

| Points de surveillance ARS | Lundi 15 septembre 2025 | | | | | | Vendredi 26 septembre 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Toilettes collège garçons | 94,2 | 11,2 | 8,06 | 0,87 | 2,75 | 0,65 | 17,6 | 7,52 | 0,85 | 0,42 | 1,44 | 1,75 |
| Dortoir 1 | 1520 | 210 | 51,9 | 3,78 | 10,3 | 1,57 | 721 | 128 | 20,5 | 3,77 | 5,02 | <1 |
| Dortoir 2 | 1000 | 158 | 51,1 | 3,23 | 17,4 | 2,11 | 751 | 37,1 | 19,5 | 1,87 | 3,57 | 0,48 |
| Dortoir 3 | 247 | 174 | 28,9 | 3,12 | 203 | 2,19 | 101 | 18,9 | 7,37 | 0,91 | 31,6 | 0,67 |
| Dortoir 4 | 136 | 171 | 25,3 | 2,81 | 211 | 2,24 | 127 | 10,3 | 16,2 | 0,65 | 105 | 1,23 |
| Dortoir 5 | 226 | 221 | 28,3 | 4,14 | 167 | 2,48 | 128 | 15,1 | 16,8 | 1,33 | 162 | <1 |
| Administration | 2700 | 2000 | 1,98 | 1,65 | 9,78 | 1,47 | 454 | 297 | 0,81 | 0,45 | 0,67 | 0,48 |
| Gymnase lycée | 68,7 | 25,3 | 7,52 | 1,32 | 4,16 | 0,73 | 100 | 14 | 11,2 | 0,69 | 7,72 | 0,49 |
| Self général | 27,6 | 2,18 | 2,55 | <0,10 | 1,31 | 0,56 | 15 | 1,35 | 2 | <0,10 | <1 | 0,45 |
| Self légumerie | 34,2 | 28,9 | 0,4 | 0,26 | 0,56 | 0,6 | 54,5 | 24,6 | 0,71 | 0,29 | 0,52 | 0,48 |
| Self marmite | 44,8 | 25,6 | 0,69 | 0,28 | 0,59 | 0,59 | 30,6 | 24,4 | 0,37 | 0,28 | 0,51 | 0,45 |
| Self cuve | | | | | | | | | | | | |
| Self préparation | | | | | | | | | | | | |
| Self réfectoire | 51,2 | 29,9 | 3,11 | 0,49 | 1,09 | 0,64 | 105 | 38,9 | 9,04 | 0,5 | 4,04 | 0,48 |
| Self carafes | 46,3 | 29,6 | 27,9 | 1,24 | 31,5 | 0,89 | 39,3 | 25,7 | 25,8 | 0,81 | 90,8 | 1,04 |
| Appartement K1 | 451 | 230 | 0,76 | 0,22 | 0,92 | 0,62 | | | | | | |
| Appartement K0 | 497 | 35,3 | 0,57 | 0,27 | 0,84 | 0,62 | 604 | 36,8 | 0,68 | 0,22 | 0,93 | 0,54 |
| Appartement K2 | | | | | | | | | | | | |
| Chambre BTS | 320 | 103 | 1,13 | 0,75 | 4,86 | 5,16 | | | | | | |

| | Points de surveillance ARS | Lundi 6 octobre 2025 | | | | | | Vendredi 17 octobre 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Bât. F | Toilettes collège garçons | 19 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | 22 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. A | Pied de colonne dortoir vide sanitaire | | | | | | | | | | | | |
| | Dortoir 1 | 716 | 108 | 15 | 2 | <5 | <5 | 650 | 41 | 18 | <2 | <5 | <5 |
| | Dortoir 2 | 501 | 63 | 11 | <2 | <5 | <5 | 810 | 26 | 14 | <2 | <5 | <5 |
| | Chambre 1 BTS | | | | | | | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Dortoir 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Dortoir 5 | | | | | | | | | | | | |
| | Vestiaires agents de ménage RDJ - évier | | | | | | | | | | | | |
| Bât. Q | Gymnase lycée | 101 | 21 | 5 | <2 | <5 | <5 | 175 | 22 | 3 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Alimentation générale | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Self Légumerie | 37 | 30 | <2 | <2 | <5 | <5 | 54 | 22 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Self gachette Marmite zone cuisson | 39 | 27 | 2 | <2 | <5 | <5 | 56 | 18 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Self Marmite remplissage cuve zone cuisson | | | | | | | | | | | | |
| | Self Point d'eau préparation à froid | | | | | | | | | | | | |
| | Self fontaine eau réfectoire | 102 | 44 | 11 | <2 | <5 | <5 | 48 | 23 | 3 | <2 | <5 | <5 |
| | Self robinet remplissage carafes | | | | | | | | | | | | |
| | Alimentation générale rte de Macon | | | | | | | | | | | | |
| | Débarassage plateau | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | appartement E.D | | | | | | | | | | | | |
| | Appartement M. Pupier Entrée B K2-14 | | | | | | | | | | | | |
| | Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11 | 81 | 38 | <2 | <2 | <5 | <5 | 78 | 25 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis | 331 | 259 | <2 | <2 | <5 | <5 | 253 | 183 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. L | Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint | | | | | | | | | | | | |
| Bât. G | Administration collège - évier sanitaires principal | 791 | 634 | <2 | <2 | <5 | <5 | 1 180 | 860 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. H | Dépôt labo Mme Bonnet - évier | | | | | | | | | | | | |
| Bât. O | Salle des professeurs RDJ - évier | | | | | | | | | | | | |
| | Sanitaires filles préau lycée - lavabo | | | | | | | | | | | | |
| Bât. M | Sanitaires des 300 RDJ - lavabo | | | | | | | | | | | | |
| | Préparation labo 500 R+2 - évier | | | | | | | | | | | | |
| Bât. E | Atelier agents de maintenance - évier | | | | | | | | | | | | |
| | Salle des professeurs lycée - évier | | | | | | | | | | | | |
| Bât. C | Infirmerie - évier infirmière collège | | | | | | | | | | | | |
| | Sanitaires 1er étage - lavabo milieu | | | | | | | | | | | | |

| | Vendredi 7 novembre 2025 | | | | | | Jeudi 20 novembre 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Bât. F | 14 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | 23 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. A | | | | | | | | | | | | |
| | 174 | 35 | 5 | <2 | <5 | <5 | 102 | 23 | 4 | <2 | <5 | <5 |
| | 187 | 29 | 4 | <2 | <5 | <5 | 86 | 22 | 3 | <2 | <5 | <5 |
| | | | | | | | 189 | 70 | 2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. B | 219 | 13 | 11 | <2 | <5 | <5 | 295 | 14 | 8 | <2 | <5 | <5 |
| | 98 | 15 | 6 | <2 | <5 | <5 | 560 | 11 | 8 | <2 | <5 | <5 |
| | 430 | 73 | 8 | 2 | <5 | <5 | 190 | 27 | 6 | <2 | <5 | <5 |
| | 1 200 | 104 | <2 | <2 | <5 | <5 | 2 050 | 108 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. Q | 123 | 19 | 3 | <2 | <5 | <5 | 93 | 30 | 3 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | | | | | | | | | | | | |
| | 81 | 62 | <2 | <2 | <5 | <5 | 24 | 20 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | 68 | 29 | <2 | <2 | <5 | <5 | 20 | 22 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 46 | 38 | <2 | <2 | <5 | <5 | 32 | 21 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 315 | 36 | <2 | <2 | <5 | <5 | 63 | 28 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | 267 | 222 | <2 | <2 | <5 | <5 | 202 | 103 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. L | 339 | 185 | <2 | <2 | <5 | <5 | 308 | 252 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. G | 325 | 240 | <2 | <2 | <5 | <5 | 1 190 | 450 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. H | 4 660 | 930 | <2 | <2 | <5 | <5 | 3 490 | 1 420 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. O | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | 143 | 41 | <2 | <2 | <5 | <5 | 560 | 64 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. M | 73 | 33 | <2 | <2 | <5 | <5 | 80 | 40 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | 319 | 139 | <2 | <2 | <5 | <5 | 316 | 165 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. E | 357 | 18 | 4 | <2 | <5 | <5 | 57 | 19 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | 962 | 83 | <2 | <2 | <5 | <5 | 1 740 | 89 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. C | 188 | 34 | 6 | <2 | <5 | <5 | 154 | 30 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | 190 | 33 | <2 | <2 | <5 | <5 | 125 | 44 | <2 | <2 | <5 | <5 |

| | | Lundi 8 décembre 2025 | | | | | | Lundi 15 décembre 2025 | | | | | | Mercredi 7 janvier 2026 | | | | | | Lundi 23 février 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Points de surveillance ARS | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Bât. F | Toilettes collège garçons | 11 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 16 | 10 | <2 | <2 | <5 | <5 | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. A | Pied de colonne dortoir vide sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Dortoir 1 | 186 | 42 | 9 | 2 | <5 | 7 | 197 | 34 | 8 | <2 | <5 | <5 | 81 | 19 | 4 | <2 | <5 | <5 | 127 | 19 | 8 | <2 | <5 | <5 |
| | Dortoir 2 | 215 | 36 | 10 | 2 | <5 | 6 | 260 | 25 | 10 | <2 | <5 | <5 | 80 | 17 | 4 | <2 | <5 | <5 | 135 | 19 | 8 | <2 | <5 | <5 |
| | Chambre 1 BTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 3 | 820 | 77 | 26 | 2 | 9 | <5 | 720 | 237 | 9 | 3 | 5 | <5 | 92 | 20 | 3 | <2 | <5 | <5 | 38 | 18 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Dortoir 4 | 300 | 66 | 9 | <2 | <5 | <5 | 1 600 | 290 | 25 | 3 | 20 | <5 | 90 | 17 | 3 | <2 | <5 | <5 | 91 | 25 | 3 | <2 | <5 | <5 |
| | Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique | 1 410 | 1 390 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 680 | 1 580 | 11 | 11 | 9 | 9 | 601 | 53 | 6 | <2 | 7 | <5 | 669 | 31 | 18 | <2 | 6 | <5 |
| | Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur | | | | | | | | | | | | | 176 | | 5 | | <5 | | | | | | | |
| | Vestiaires agents de ménage RDJ - évier | 2 500 | 154 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 3 110 | 97 | <2 | <2 | <5 | <5 | 2 040 | 119 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. Q | Gymnase lycée | 223 | 37 | 4 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 189 | 28 | 5 | <2 | <5 | <5 | 45 | 19 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Alimentation générale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Self Légumerie | 17 | 23 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 62 | 30 | <2 | <2 | <5 | <5 | 66 | 40 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Self gachette Marmite zone cuisson | 27 | 21 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 57 | 25 | 2 | <2 | <5 | <5 | 60 | 33 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Self Marmite remplissage cuve zone cuisson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Self Point d'eau préparation à froid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Self fontaine eau réfectoire | 37 | 26 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 45 | 28 | <2 | <2 | <5 | <5 | 55 | 22 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Self robinet remplissage carafes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alimentation générale rte de Macon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Débarassage plateau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | appartement E.D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Appartement M. Pupier Entrée B K2-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11 | 43 | 26 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 90 | 24 | <2 | <2 | <5 | <5 | 51 | 25 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis | 137 | 400 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 192 | 121 | <2 | <2 | <5 | <5 | 185 | 83 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. L | Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint | 510 | 175 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 379 | 265 | <2 | <2 | <5 | <5 | 828 | 327 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. G | Administration collège - évier sanitaires principal | 870 | 340 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 600 | 423 | <2 | <2 | <5 | <5 | 711 | 50 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. H | Dépôt labo Mme Bonnet - évier | 1 630 | 890 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 3 070 | 1 080 | <2 | <2 | <5 | <5 | 2 920 | 1 430 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. O | Salle des professeurs RDJ - évier | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Sanitaires filles préau lycée - lavabo | 77 | 73 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 312 | 75 | <2 | <2 | <5 | <5 | 161 | 113 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. M | Sanitaires des 300 RDJ - lavabo | 204 | 126 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 50 | 41 | <2 | <2 | <5 | <5 | 167 | 61 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Préparation labo 500 R+2 - évier | 2 130 | 253 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 2 310 | 257 | <2 | <2 | <5 | <5 | 3 350 | 364 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. E | Atelier agents de maintenance - évier | 175 | 25 | 2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 129 | 15 | 2 | <2 | <5 | <5 | 103 | 22 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| | Salle des professeurs lycée - évier | 2 140 | 92 | <2 | <2 | 6 | <5 | | | | | | | 2 880 | 83 | <2 | <2 | <5 | <5 | 294 | 68 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. C | Infirmerie - évier infirmière collège | 175 | 26 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 154 | 25 | <2 | <2 | <5 | <5 | 100 | 33 | <2 | <2 | 29 | <5 |
| | Sanitaires 1er étage - lavabo milieu | 690 | 105 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 310 | 51 | <2 | <2 | <5 | <5 | 83 | 14 | 4 | <2 | 9 | <5 |
| | Sanitaires 1er étage - lavabo milieu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720 | 83 | <2 | <2 | <5 | <5 |

| | | Mercredi 11 mars 2026 | | | | | | Lundi 23 mars 2026 | | | | | | Lundi 20 avril 2026 | | | | | | Lundi 4 mai 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Bât. F | Toilettes collège garçons | | | | | | | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | 15 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. A | Pied de colonne dortoir vide sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. A | Dortoir 1 - lavabo | | | | | | | 274 | 37 | 7 | <2 | <5 | <5 | 398 | 45 | 8 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. A | Dortoir 2 - lavabo | | | | | | | 385 | 30 | 8 | <2 | <5 | <5 | 398 | 34 | 7 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. A | Chambre 1 BTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 3 - évier tisanerie | | | | | | | 306 | 77 | 8 | <2 | 6 | <5 | 116 | 68 | 3 | <2 | 5 | <5 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 4 - évier tisanerie | | | | | | | 1 110 | 111 | 25 | 3 | 6 | <5 | 117 | 76 | 3 | 2 | 6 | <5 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique | 141 | 34 | 5 | <2 | <5 | <5 | 562 | 406 | 10 | 7 | <5 | <5 | 4 660 | 137 | 16 | 4 | 77 | 6 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur | 319 | | 8 | | <5 | | 976 | | 22 | | 12 | | 161 | | 5 | | 5 | | | | | | | |
| Bât. B | Vestiaires agents de ménage RDJ - évier | | | | | | | 1 210 | 143 | <2 | <2 | <5 | <5 | 944 | 188 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. Q | Gymnase lycée | 109 | 27 | 2 | <2 | <5 | <5 | 237 | 29 | 4 | <2 | <5 | <5 | 340 | 27 | 6 | <2 | <5 | <5 | 111 | 24 | 2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Alimentation générale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self Légumerie | 35 | 27 | <2 | <2 | <5 | <5 | 25 | 24 | <2 | <2 | <5 | <5 | 31 | 22 | <2 | <2 | <5 | <5 | 29 | 24 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self gachette Marmite zone cuisson | 39 | 34 | <2 | <2 | <5 | <5 | 60 | 35 | <2 | <2 | <5 | <5 | 29 | 19 | <2 | <2 | <5 | <5 | 45 | 20 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Marmite remplissage cuve zone cuisson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self Point d'eau préparation à froid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self fontaine eau réfectoire | 22 | 22 | <2 | <2 | <5 | <5 | 67 | 20 | <2 | <2 | <5 | <5 | 28 | 20 | <2 | <2 | <5 | <5 | 24 | 20 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self robinet remplissage carafes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Alimentation générale rte de Macon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Débarassage plateau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | appartement E.D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | Appartement M. Pupier Entrée B K2-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11 | 68 | 24 | <2 | <2 | <5 | <5 | 78 | 25 | <2 | <2 | <5 | <5 | 67 | 34 | <2 | <2 | <5 | <5 | 116 | 33 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. K | Appartement M. Chapuis Entrée C K0-1bis | 196 | 152 | <2 | <2 | <5 | <5 | 210 | 224 | <2 | <2 | <5 | <5 | 241 | 215 | <2 | <2 | <5 | <5 | 225 | 311 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. L | Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint | | | | | | | 586 | 382 | <2 | <2 | <5 | <5 | 784 | 404 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. G | Administration collège - évier sanitaires principal | | | | | | | 721 | 559 | <2 | <2 | <5 | <5 | 798 | 556 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. H | Dépôt labo Mme Bonnet - évier | | | | | | | 3 670 | 963 | <2 | <2 | <5 | <5 | 5 020 | 1 660 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. O | Salle des professeurs RDJ - évier | | | | | | | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. O | Sanitaires filles préau lycée - lavabo | | | | | | | 200 | 68 | <2 | <2 | <5 | <5 | 728 | 169 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. M | Sanitaires des 300 RDJ - lavabo | | | | | | | 50 | 47 | <2 | <2 | <5 | <5 | 68 | 37 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. M | Préparation labo 500 R+2 - évier | | | | | | | 793 | 140 | <2 | <2 | <5 | <5 | 4 450 | 479 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. E | Atelier agents de maintenance - évier | | | | | | | 197 | 23 | 2 | <2 | <5 | <5 | 184 | 31 | 2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. E | Salle des professeurs lycée - évier | | | | | | | 737 | 96 | <2 | <2 | <5 | <5 | 324 | 102 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Infirmerie - évier infirmière collège | | | | | | | 130 | 33 | 2 | <2 | 27 | <5 | 177 | 93 | <2 | <2 | 14 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Infirmerie - lavabo infirmière lycée | | | | | | | 190 | 18 | <2 | <2 | <5 | <5 | 553 | 23 | 3 | <2 | 8 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Sanitaires 1er étage - lavabo milieu | | | | | | | 736 | 52 | <2 | <2 | <5 | <5 | 149 | 50 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |

| | | Lundi 18 mai 2026 | | | | | | Lundi 1er juin 2026 | | | | | | lundi 15 juin 2026 | | | | | | lundi 29 juin 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Bât. F | Toilettes collège garçons | 18 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 27 | 11 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. A | Pied de colonne dortoir vide sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. A | Dortoir 1 - lavabo | 156 | 29 | 6 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. A | Dortoir 2 - lavabo | 101 | 25 | 4 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 179 | 63 | 4 | <2 | 8 | 9 | | | | | | |
| Bât. A | Chambre 1 BTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 3 - évier tisanerie | 81 | 43 | 4 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 193 | 117 | 4 | 2 | 8 | 6 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 4 - évier tisanerie | 53 | 41 | 3 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 290 | 140 | 6 | 3 | 7 | 7 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique | 323 | 43 | 20 | <2 | 882 | 10 | | | | | | | 430 | 184 | 8 | 4 | 8 | 7 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur | 47 | | 3 | | 31 | | | | | | | | 350 | | 7 | | 7 | | | | | | | |
| Bât. B | Vestiaires agents de ménage RDJ - évier | 1 010 | 135 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 2 770 | 236 | <2 | <2 | 6 | <5 | | | | | | |
| Bât. Q | Gymnase lycée | 31 | 19 | <2 | <2 | <5 | <5 | 49 | 29 | <2 | <2 | <5 | <5 | 90 | 33 | 3 | <2 | <5 | <5 | 275 | 79 | 7 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Alimentation générale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self Légumerie | 17 | 19 | <2 | <2 | <5 | <5 | 49 | 32 | <2 | <2 | <5 | <5 | 26 | 26 | <2 | <2 | <5 | <5 | 1 410 | 61 | 2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self gachette Marmite zone cuisson | 23 | 17 | <2 | <2 | <5 | <5 | 38 | 44 | <2 | <2 | <5 | <5 | 29 | 43 | <2 | <2 | <5 | <5 | 33 | 34 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Marmite remplissage cuve zone cuisson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self Point d'eau préparation à froid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self fontaine eau réfectoire | 18 | 18 | <2 | <2 | <5 | <5 | 29 | 41 | <2 | <2 | <5 | <5 | 47 | 28 | <2 | <2 | <5 | <5 | 118 | 50 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self robinet remplissage carafes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Alimentation générale rte de Macon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Débarassage plateau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | appartement E.D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | Appartement M. Pupier Entrée B K2-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11 | 135 | 29 | <2 | <2 | <5 | <5 | 86 | 38 | <2 | <2 | <5 | <5 | 77 | 32 | <2 | <2 | <5 | <5 | 97 | 47 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. K | Appartement M. Chapuis Entrée C KD-1bis | 213 | 226 | <2 | <2 | <5 | <5 | 233 | 255 | <2 | <2 | <5 | <5 | 211 | 191 | <2 | <2 | <5 | <5 | 238 | 227 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. L | Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint | 496 | 320 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 630 | 670 | <2 | <2 | <5 | >5 | | | | | | |
| Bât. G | Administration collège - évier sanitaires principal | 1 540 | 539 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 1 040 | 700 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. H | Dépôt labo Mme Bonnet - évier | 3 830 | 1540 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 4 120 | 1 620 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. O | Salle des professeurs RDJ - évier | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | <10 | <10 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. O | Sanitaires filles préau lycée - lavabo | 172 | 64 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 206 | 125 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. M | Sanitaires des 300 RDJ - lavabo | 89 | 38 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 95 | 68 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. M | Préparation labo 500 R+2 - évier | 2 600 | 274 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 5 150 | 530 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. E | Atelier agents de maintenance - évier | 58 | 28 | <2 | <2 | <5 | 8 | | | | | | | 82 | 25 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. E | Salle des professeurs lycée - évier | 7 550 | 190 | <2 | <2 | 6 | <5 | | | | | | | 170 | 90 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Infirmerie - évier infirmière collège | 147 | 41 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 760 | 42 | <2 | <2 | 6 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Infirmerie - lavabo infirmière lycée | 361 | 25 | 4 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 203 | 28 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Sanitaires 1er étage - lavabo milieu | 191 | 81 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | | 610 | 146 | 2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |

| | | vendredi 4 septembre 2026 | | | | | | jeudi 17 septembre 2026 | | | | | | lundi 28 septembre 2026 | | | | | | lundi 5 octobre 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Bât. F | Toilettes collège garçons | 101 | 24,3 | 5,81 | 1,09 | 1,73 | 0,55 | | | | | | | 166 | 16,4 | 3,05 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. A | Pied de colonne dortoir vide sanitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. A | Dortoir 1 - lavabo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. A | Dortoir 2 - lavabo | 329 | 102 | 6,7 | 1,85 | 3,99 | 0,88 | | | | | | | 457 | 215 | 7,77 | 3,04 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. A | Chambre 1 BTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 3 - évier tisanerie | 113 | 58,1 | 2,66 | 1,49 | 1,42 | 1,97 | | | | | | | 195 | 782 | 4,34 | 14,1 | 9,1 | 11,9 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 4 - évier tisanerie | 112 | 74,1 | 3,4 | 1,86 | 5,08 | 2,2 | | | | | | | 156 | 305 | 4,12 | 6,81 | 8,87 | 8,69 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique | 69,7 | 16,3 | 3,57 | 0,53 | 26,2 | 2,21 | | | | | | | 245 | 190 | 4,23 | 3,44 | 9,66 | 9,03 | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur | 33,6 | 16,8 | 1,26 | 0,55 | 1,57 | 1,63 | | | | | | | 208 | 302 | 5,5 | 5,22 | 17,8 | 9,13 | | | | | | |
| Bât. B | Vestiaires agents de ménage RDJ - évier | 3 570 | 345 | 1,47 | 0,41 | 2,14 | 3,2 | | | | | | | 2 650 | 589 | <2 | <2 | 9 | 6,64 | | | | | | |
| Bât. Q | Gymnase lycée | 375 | 76,4 | 11,4 | 2,65 | 7,86 | 1,33 | 110 | 27 | 3,5 | <2 | <5 | <5 | 277 | 38,1 | 7,87 | <2 | 9,77 | <5 | 66 | 30 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Alimentation générale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self Légumerie | 129 | 50,6 | 4,96 | 0,51 | 4,5 | 0,54 | | | | | | | 26,1 | 26,8 | <2 | <2 | <5 | <5 | 23 | 26 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self gachette Marmite zone cuisson | 91 | 58,5 | 1,37 | 0,59 | <1 | 0,56 | | | | | | | 36,4 | 22,6 | <2 | <2 | <5 | <5 | 29 | 23 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Marmite remplissage cuve zone cuisson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self Point d'eau préparation à froid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Self fontaine eau réfectoire | 80,5 | 82 | 1,22 | 0,47 | 0,79 | 0,43 | | | | | | | 74,6 | 44,4 | 2,59 | <2 | <5 | <5 | 45 | 25 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self robinet remplissage carafes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Alimentation générale rte de Macon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. P | Débarassage plateau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | appartement E.D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bât. K | Appartement M. Pupier Entrée B K2-14 | | | | | | | | | | | | | 344 | 40,7 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. K | Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11 | 200 | 35,5 | 0,51 | 0,37 | 0,74 | 0,54 | | | | | | | | | | | | | 70 | 35 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. K | Appartement M. Chapuis Entrée C KD-1bis | 440 | 334 | 1,05 | 0,31 | 1,36 | 0,61 | | | | | | | 310 | 229 | <2 | <2 | <5 | <5 | 185 | 162 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. L | Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint | 964 | 572 | 5,46 | 0,9 | 3,06 | 0,68 | | | | | | | 874 | 703 | 2,5 | <2 | 9,1 | <5 | | | | | | |
| Bât. G | Administration collège - évier sanitaires principal | 1 650 | 1 140 | 2,38 | 1,91 | 2,47 | 1,14 | | | | | | | 2 120 | 2 050 | <2 | <2 | 6,11 | <5 | | | | | | |
| Bât. H | Dépôt labo Mme Bonnet - évier | 3 150 | 3 300 | 1,22 | 0,66 | 67,3 | 1,29 | | | | | | | 3 620 | 3 310 | <2 | <2 | 79,1 | <5 | | | | | | |
| Bât. O | Salle des professeurs RDJ - évier | | | | | | | | | | | | | 0,84 | 0,53 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. O | Sanitaires filles préau lycée - lavabo | 224 | 98,9 | 2,52 | 0,74 | 2,34 | 1,47 | | | | | | | 340 | 172 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. M | Sanitaires des 300 RDJ - lavabo | | | | | | | | | | | | | 47,2 | 22,7 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. M | Préparation labo 500 R+2 - évier | | | | | | | | | | | | | 240 | 26,2 | 5,84 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. E | Atelier agents de maintenance - évier | 455 | 30,5 | 3,44 | 0,4 | 3,12 | 0,63 | | | | | | | 215 | 45,6 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. E | Salle des professeurs lycée - évier | 3 280 | 231 | 3,17 | 0,71 | 4,22 | 1,5 | | | | | | | 2 040 | 1 630 | 6,21 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Infirmerie - évier infirmière collège | 1 120 | 182 | 16,9 | 1,44 | 1 270 | 27,2 | | | | | | | 165 | 70,4 | 4,57 | <2 | 895 | 6,7 | | | | | | |
| Bât. C | Infirmerie - lavabo infirmière lycée | 286 | 27,7 | 5,52 | 0,52 | 11,5 | 1,2 | | | | | | | 165 | 57,4 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |
| Bât. C | Sanitaires 1er étage - lavabo milieu | 230 | 110 | 1,2 | 1,14 | 2,85 | 1,11 | | | | | | | 524 | 185 | <2 | <2 | <5 | <5 | | | | | | |

| | | lundi 2 novembre 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cuivre total 1er jet en µg/L | Cuivre total 2ème jet en µg/L | Plomb total 1er jet en µg/L | Plomb total 2ème jet en µg/L | Nickel total 1er jet en µg/L | Nickel total 2ème jet en µg/L |
| Bât. F | Toilettes collège garçons | 30 | 16 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. A | Pied de colonne dortoir vide sanitaire | | | | | | |
| Bât. A | Dortoir 1 - lavabo | 600 | 70 | 7 | <2 | 6 | <5 |
| Bât. A | Dortoir 2 - lavabo | 93 | 58 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. A | Chambre 1 BTS | | | | | | |
| Bât. B | Dortoir 3 - évier tisanerie | 255 | 74 | 4 | 2 | 6 | <5 |
| Bât. B | Dortoir 4 - évier tisanerie | 266 | 101 | 4 | 2 | 6 | <5 |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique | <10 | 135 | <2 | 2 | <5 | 10 |
| Bât. B | Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur | 28 | | <2 | | <5 | |
| Bât. B | Vestiaires agents de ménage RDJ - évier | 1 310 | 171 | 2 | <2 | 5 | <5 |
| Bât. Q | Gymnase lycée | 1 210 | 21 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Alimentation générale | | | | | | |
| Bât. P | Self Légumerie | 104 | 39 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self gachette Marmite zone cuisson | 128 | 32 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self Marmite remplissage cuve zone cuisson | | | | | | |
| Bât. P | Self Point d'eau préparation à froid | | | | | | |
| Bât. P | Self fontaine eau réfectoire | 37 | 50 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. P | Self robinet remplissage carafes | | | | | | |
| Bât. P | Alimentation générale rte de Macon | | | | | | |
| Bât. P | Débarassage plateau | | | | | | |
| Bât. K | appartement E.D | | | | | | |
| Bât. K | Appartement M. Pupier Entrée B K2-14 | | | | | | |
| Bât. K | Appartement Mme Defontaine Entrée A K1-11 | 1 190 | 26 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. K | Appartement M. Chapuis Entrée C KD-1bis | 1 110 | 162 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. L | Administration lycée - lavabo face bureau proviseur adjoint | 115 | 190 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. G | Administration collège - évier sanitaires principal | 3 280 | 2 320 | 27 | 23 | <5 | <5 |
| Bât. H | Dépôt labo Mme Bonnet - évier | 5 060 | 3 240 | 29 | 34 | <5 | <5 |
| Bât. O | Salle des professeurs RDJ - évier | 148 | 169 | <2 | 4 | <5 | <5 |
| Bât. O | Sanitaires filles préau lycée - lavabo | 980 | 41 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. M | Sanitaires des 300 RDJ - lavabo | 20 | 23 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. M | Préparation labo 500 R+2 - évier | 41 | 17 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. E | Atelier agents de maintenance - évier | 50 | 32 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. E | Salle des professeurs lycée - évier | 35 | 17 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. C | Infirmerie - évier infirmière collège | 105 | 42 | 3 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. C | Infirmerie - lavabo infirmière lycée | 300 | 27 | <2 | <2 | <5 | <5 |
| Bât. C | Sanitaires 1er étage - lavabo milieu | 450 | 73 | <2 | <2 | <5 | <5 |

Les notions de 1er et 2e jet : La notion de 1er jet et de 2e jet est un processus réglementaire applicable à l'analyse des eaux (directive européenne 98/83/CE et décret n° 2022-1720 du 1er janvier 2023). Le 1er jet correspond à un prélèvement effectué dès l'ouverture du robinet, sans laisser couler l'eau. Il renseigne sur la qualité de l'eau stagnante dans les tuyauteries et sur l'état du réseau intérieur. Il est utilisé notamment pour rechercher la présence de métaux lourds. Le 2e jet correspond à un prélèvement réalisé après avoir laissé couler l'eau pendant un certain temps. Il renseigne sur la qualité de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation.

**Seuils de qualité pour les métaux dans l'eau destinée à la consommation humaine**

- Plomb : **10 µg/L**
- Cuivre : **2 000 µg/L (avec un seuil de qualité à 1 000 µg/L)**
- Nickel : **20 µg/L**