
Cité scolaire de Digoin

Historique des résultats des analyses de l'eau aux 1er et 2e jets (cuivre - plomb - nickel)

Seuils de conformité
Cu 1 000 µg/l
Pb 10 µg/l
Ni 20 µg/l

● analyses conformes aux 1er et 2e jets
● analyses non conformes aux 1er et 2e jets
◐ analyses non conformes au 1er jet - conformes au 2e jets
◐ analyses conformes au 1er jet - non conformes au 2e jets
◐ analyses conformes aux 1er, pas de 2e jet



Bâti.H

Dépôt labo Mme Bonnet

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		◐		◐		●

Bâti.O

Salle des professeurs collège

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu				●		●
Pb				●		●
Ni				●		●

Sanitaire filles préau lycée

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Bâti.M

Sanitaire des 300

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu				●		●
Pb				●		●
Ni				●		●

Préparation labo 500

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu				●		●
Pb				●		●
Ni				●		●

Bâti.P

Self légumerie

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu	◐	●		●	●	●
Pb	●	●		●	●	●
Ni	●	●		●	●	●

Self marmite

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu	●	●		●	●	●
Pb	●	●		●	●	●
Ni	●	●		●	●	●

Self réfectoire

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu	●	●		●	●	●
Pb	●	●		●	●	●
Ni	●	●		●	●	●

Bâti.C

Infirmerie collège

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		◐		●		●
Pb		◐		●		●
Ni		●		◐		●

Infirmerie lycée

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Sanitaire 1er étage

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Bâti.K

Appartement K0

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu	●	●		●	●	◐
Pb	●	●		●	●	●
Ni	●	●		●	●	●

Appartement K1

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu	●	●			●	◐
Pb	●	●			●	●
Ni	●	●			●	●

Appartement K2

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu				●		
Pb				●		
Ni				●		

Bâti.Q

Gymnase lycée

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu	●	●	●	●	●	◐
Pb	●	◐	●	●	●	●
Ni	●	●	●	●	●	●

Bâti.F

Toilettes collège garçon

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Bâti.L

Administration lycée

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Bâti.B

Dortoir 3

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		◐		●
Ni		●		●		●

Dortoir 4

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Dortoir 5 - évier tisanerie - robinet purge automatique

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		◐		●		●

Dortoir 5 - évier tisanerie - mélangeur

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		◐
Pb		●		●		◐
Ni		●		●		◐

Vestiaire agents de ménage

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		◐		◐		◐
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Bâti.A

Dortoir 1

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Dortoir 2

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu						●
Pb						●
Ni						●

Bâti.G

Administration collège

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Bâti.E

Atelier agents de maintenance

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		●		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●

Salle des professeurs lycée

	29/06	04/09	17/09	28/09	05/10	02/11
Cu		◐		●		●
Pb		●		●		●
Ni		●		●		●